

Գծագրերի անվանացանկ

ՈՒՆ	Անվանում	Մակնիշ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՋՕ-1
2	Հատակագծի մասնահատված և օդափոխության սխեմա	ՋՕ-2

Ընդհանուր ցուցումներ

Մալաթիա-Մերաստիա վարչական շրջանի թիվ 96 մանկապարտեզի խոհանոցային տարածքի օդափոխության համակարգի վերականգնման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի և շին.ճարտարապետական գծագրերի հիման վրա և համահայն գործող շին.նորմերի և կանոնների ՇՀՊՄ II-64-80:


Գործընթացն ունեցող արտաձևման համակարգը իրենից ներկայացնում է 300x250(հ) կտրվածքի օդատար, որը միանում է 200x500 մմ կտրվածքով օդատար հորանին: Բացակայում է համակարգում օդանուղի:

Տվյալ նախագծով նախատեսված է սարքայինների և սպասքինների լվացման լվացատների վերևում տեղադրել գինկապատ թիթեղից պատրաստված գոններ: Զոնտերից օդատարները առաստաղի տակով հավաքվում և միանում են առկա 200x500 մմ կտրվածքով օդատար հորանին: Հորանի վերևում, հարթ տանիքի վրա նախատեսվում է տանիքային օդանուղի:

Օդի ներածումը կատարվում է բնական եղանակով:

Կյուբերի մասնագիր

ՈՒՆ	Անվանում	Չափի միավոր	Քանակ	Մատչություն
1	Տանիքային օդանուղ L=3000մ/Յ P=300Պա N=750կտ	կ-տ	1	
2	Տեխնիկական գոնտ b=0.9 գինկապատ թիթեղից 1200x1000x700(հ)	հատ	1	
3	Նույնը b=0.9 1500x1000x700(հ)	հատ	1	
4	Նույնը b=0.9 800x900x700(հ)	հատ	3	
5	Օդատար գինկապատ թիթեղից 250x250(հ) b=0.5մմ	գծ.մ.	6.0	
6	Դրոսել-փական 250x250(հ)	հատ	2	
7	Ներածման ճարավանդակ 500x300(հ)	հատ	1	
8	Մետաղական շինվածքներ գոնտերի ամրացման համար	կգ	8.0	

	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Մերաստիա վարչական շրջանի հ.96 մանկապարտեզի հիմնադրում	Ճ.Պ. Ի. Պ. N 0-ՃԱՁԲՕ -14/43-3
	Նախագծեց	Ջեռուցում և օդափոխություն
	Կ. Շաքարյան	2 Ս ՋՕ-1 2
		Ընդհանուր տվյալներ