

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԹԵՐԹ |
|----|--|------|
| 1 | Բացատրագիր | ԷՏ-1 |
| 2 | Մասնագիր | ԷՏ-2 |
| 3 | Նկուղային հարկի հատակագիծ: Էլ. լուսավորություն | ԷՏ-3 |
| 4 | Առաջին հարկի հատակագիծ: Էլ. լուսավորություն | ԷՏ-4 |
| 5 | Երկրորդ հարկի հատակագիծ: Էլ. լուսավորություն | ԷՏ-5 |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագիծը կատարված է համաձայն

- ճարտարապետական գծագրերի

Էլ. սնունը գոյություն ունի: Ապամոնտաժվում է մուտքի վահանը՝ արկղ հատիչով: Նախատեսված է նոր մուտքի վահան ՔՐԲ-100Ա:

Առաջին հարկի լուսավորության վահանը ապամոնտաժվում և հետ է մոնտաժվում վերանորոգումից հետո:

Առաջին հարկի վահանակից սնվում են նկուղի լուսավորության սարքավորումները:

Տեղադրվում է նոր լուսավորության վահանակ՝ հավաքովի ավտոմատներով երկրորդ հարկում՝ լարանցումը կատարվում է ԵԵԳ - 5x10մմ² մալուխով:

Ապամոնտաժվում են բոլոր լուսատուները և հետ են մոնտաժվում վերանորոգումից հետո առաջին հարկում պատերին, իսկ առաջին հարկի կախովի առաստաղի ներկառուցված և երկրորդ հարկի բոլոր լուսատուները նոր են:

Շենքի սպառիչները էլ. մատակարարման տեսակետից հանդիսանում է որպես II կարգի սպառիչ:

Նախատեսված են հետևյալ մոնտաժային աշխատանքներ

Լուսատուների (ոչ լրիվ) և լարանցման փոխարինում նորով: Լուսավորության ցանցերը նախատեսված են պղնձե հաղորդալարերով անցկացված սվաղի տակ՝ պոլիվինիլքլորիդե խողովակով: Նկուղում լարանցումը կատարվում է պղնձե մալուխով՝ ԵԵԳ - 3x 2.5մմ²:

Անջատիչների մոնտաժման բարձրությունն է 0,85մ իսկ վարդակների 1,8մ հատակից՝ որտեղ գտնվում են երեխաներ, իսկ խոհանոցում 1,5մ:








Խմբային վահանակը ենթակա է մոնտաժման 1,5մ բարձրության վրա:


Խոհանոցում ապամոնտաժվում է էլ. սալիկը և վերանորոգումից հետո հետ է մոնտաժվում: Փոխվում է էլ. սալիկը սնող մալուխը ԵԵԳԻ-5x16 Ø50 և համապատասխան ավտոմատը 63Ա:

Որպես պաշտպանիչ միջոց նախագծում օգտագործված է գոյություն ունեցող հողանցման կոնտուրը:

Բոլոր էլ. մոնտաժային աշխատանքները կատարված են համաձայն ԷՍԿ-ի:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  - ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ
-  - ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ
-  - ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍԱՂԻ ԼՅՈՒՄԻՆ. ԼԱՄՊՈՎ 2x26ՎՏ
-  - ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԱՌԱՍԱՂԻ ԼՅՈՒՄԻՆ. ԼԱՄՊՈՎ 2x36ՎՏ
-  - ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂՆԱՎՈՐ
-  - ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂՆԱՎՈՐ
-  - ԷԼ. ՎԱՐՂԱԿ ՀՈՂԱՆՑԻՉՈՎ

| | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------------|------|------|
|  | Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.10 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՂՈՒՄ | | ՊԱՏՎԵՐ N «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/43-2» | | |
| | ՏՆՕՐԵՆ | Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ | ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | Փուլ | Թերթ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ն. ԱՅՎԱԶՅԱՆ | ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | | ԱՆ | ԷՏ-1 |
| | | | «Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ | | |