

04.02. 2015թ.

Հարգելի Մասնակից

«ՀՀՌ-Ց-15.2-ՇՀԱՊՁԲ-11/12» ծածկագրով մրցույթի շրջանակներում «ՀՀՌ-Ց» ՓԲ ընկերության կարիքների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել Գնումների աջակցման կենտրոնի «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/12» մրցույթի արդյունքում կնքված գնման մախնական պայմանագրով նախատեսված ապրանքները:

Հայտնում ենք, որ գնման առարկայի վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95 հասցեով, վարչական շենքի 19 սենյակ, Մ. Նիկողյանին, մինչև 2015թ. փետրվարի 16-ը, ժամը 15.00-ը:

Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է Մարինա Նիկողյանը:

Հայտերը կբացվեն «ՀՀՌ-Ց» ՓԲ ընկերության վարչական շենքի նիստերի դահլիճում, 2015թ. փետրվարի 16-ին, ժամը 15.00-ին:

Գնման առարկա է հանդիսանում «ՀՀՌ-Ց» ՓԲ ընկերության կարիքների համար անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերումը:

Հայտը ներառում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը և գնային առաջարկը: Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/12» մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում ենք ընթացակարգին մասնակցելու դիմումի, գնային առաջարկի օրինակելի ձևերը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

Գնման մախնական պայմանագիր կնքված անձը չի կարող ներկայացնել մեկից ավելի գնային առաջարկ, գնային առաջարկների հավասարության դեպքում ոչ գնային պայմաններին բավարար գնահատված մասնակիցների հետ գները նվազեցնելու նպատակով կազմակերպվելու են միաժամանակյա բանակցություններ:

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ

**ԳԼՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
Դ Ի Մ ՈՒ Մ**

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու «ՀՀՌՑ» ՓԲԸ-ի
/Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)/
կողմից «ՀՀՌՑ-15.2-ՇՀԱՊՁԲ-11/12» ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի _____
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը
չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից
/Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)/
հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է,
բացառությամբ՝

- 1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
- 2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ չունի գերիշխող դիրքի
/Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)/
չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

_____ -ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է՝ «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե»:
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

_____ Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

_____ (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_____ 2015թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)

ԳՆԻ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված «ՀՀՌՑ-15.2-ՇՀԱՊՁԲ-11/12» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____-ն
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

առաջարկում է պայմանագիրը կատարել համաձայն հետևյալ գնի՝

(ՀՀ դրամ)				
Չափա- բաժինների համարները	Ապրանքի անվանումը	Արժեք*	ԱԱՀ**	Պայմանագրի կատարման համար ստացարկված գինը /տատերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Անխափան սնուցման սարք UPS 600 Վտ			
2	Անխափան սնուցման սարք UPS 700 Վտ			
3	Անխափան սնուցման սարք UPS 1000 Վտ		-	
4	Անխափան սնուցման սարք UPS 2000 Վտ			
5	Անխափան սնուցման սարք UPS 3000 Վտ			
6	Անխափան սնուցման սարք UPS 40000 Վտ			

**3-րդ սյունակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:*

* Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար գնային առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել ոչ թե միավորի, այլ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գնով (տվյալ չափաբաժնի ամբողջ քանակի համար առաջարկվող գնով): Եթե մասնակցի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվի միավորի գնով, ապա վերջինիս հարյուր կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրություն)

U. S.

2015թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

վառելիքի գնման

N ՀՀՈՑ-15.2-ՇՀԱՊՁԲ-11/12

ք. Երևան

2015թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, այսուհետ՝ «Գնորդ», ի դեմս գլխավոր տնօրեն Գ. Ամալյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և _____ ընկերությունը, այսուհետ՝ «Մատակարար», ի դեմս տնօրեն _____-նի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, հետագա համատեղ հիշատակմամբ «Կողմեր», կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Սույն պայմանագրով Մատակարարը պարտավորվում է Գնորդին մատակարարել սույն պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը կազմող Տեխնիկական բնութագրով (Հավելված 1) նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել Ապրանքը և վճարել դրա դիմաց:

1.2 Ապրանքի անվանումը, քանակը, գինը բերվում է պայմանագրի Տեխնիկական բնութագրում:

2. Կողմերի պարտավորությունները

2.1 Գնորդն իրավունք ունի

2.1.1 առանց մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարելու միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե մատակարարված Ապրանքը չի համապատասխանում Տեխնիկական բնութագրի պահանջներին և (կամ) խախտվել է Ապրանքի մատակարարման ժամկետը և Ապրանքը չի կարող մատակարարվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում:

2.1.2 չընդունել մատակարարված Ապրանքը՝ տեխնիկական բնութագրով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անվճար վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Մատակարարից վճարելու սույն պայմանագրի 7.4 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 ցանկացած ժամանակ հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց՝ այդ մասին առնվազն 30 օր առաջ տեղեկացնելով Մատակարարին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Ապրանքը Մատակարարից ընդունելու ժամանակ ստուգել դրա համապատասխանությունը Տեխնիկական բնութագրին,

2.2.2 սույն պայմանագրով սահմանված կարգով վճարել Ապրանքի համար:

2.3 Մատակարարն իրավունք ունի

2.3.1 իր ընտրությամբ պահանջել վճարելու Ապրանքի համար կամ հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց, եթե Գնորդը սույն պայմանագրի խախտմամբ հրաժարվում է Ապրանքն ընդունելուց և (կամ) դրա դիմաց վճարելուց:

2.3.2 ցանկացած ժամանակ հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց՝ այդ մասին առնվազն 30 օր առաջ տեղեկացնելով Գնորդին:

2.4 Մատակարարը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել Ապրանքը՝ Տեխնիկական բնութագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով:

3. Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

3.1 Սույն պայմանագրով Ապրանքի ընդհանուր գինը կազմում է _____ (_____) ՀՀ դրամ, այդ թվում ԱԱՀ՝ _____ (_____) ՀՀ դրամ:

3.2 Գնորդը ձեռքբերված Ապրանքի համար վճարում է անկանխիկ, դրամական միջոցները Մատակարարի՝ սույն պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով, հանձնման-ընդունման արձանագրության երկկողմ ստորագրման օրվանից հաշված 10 (տասը) բանկային օրվա ընթացքում:

3.3 Պայմանագրի գինը կայուն է և անփոփոխ՝ Պայմանագրի գործողության ընթացքում:

4. Ապրանքի հանձնումը և ընդունումը

4.1 Մատակարարը Ապրանքը հանձնում է Գնորդին՝ սույն պայմանագրի Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ժամկետում և ծավալներով:

4.2 Ապրանքի վաղաժամկետ մատակարարումը թույլատրվում է:

4.2 Մատակարարը՝ Ապրանքի հանձնման ավարտից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված 4):

4.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Մատակարարին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Ապրանքը ընդունված է համարվում Կողմերի կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչների կողմից երկկողմ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից:

5. Երաշխիքները

Ապրանքի առանձին տեսակների անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում Գնորդը իրավունք ունի պահանջելու, իսկ Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին կատարելու Ապրանքի փոխարինումը, առանց Գնորդի կողմից փոխադրման ծախսերի լրացուցիչ վճարների:

6. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 7.1 Մատակարարը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և սույն պայմանագրով նախատեսված՝ մատակարարման ժամկետի պահպանման համար:
- 7.2 Մատակարարի կողմից գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետի խախտման դեպքում Մատակարարից յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի չկատարված մասի 0.05%-ի չափով:
- 7.3 Գնորդի կողմից 3.2 կետով սահմանված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում Գնորդից յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի չկատարված մասի 0.05%-ի չափով:
- 7.4 Մատակարարի կողմից Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված պայմաններին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու դեպքում Մատակարարից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 %-ի չափով:
- 7.5 Սույն պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ապրանքը մատակարարելու արդյունքում Գատարողին վճարման ենթակա գումարներից:
- 7.6 Տույժերի և/կամ տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

8. Այլ պայմաններ

- 8.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
- Սույն պայմանագրով նախատեսված սարքավորումները մատակարարվում են այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա Կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Սույն պայմանագիրը լուծարվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:
- 8.2 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ:
- 8.3 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:
- 8.4 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողություն կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև սույն պայմանագրի կնքումը Մատակարարը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ Մատակարարին ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերը ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև սույն պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային սույն պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Մատակարարի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Մատակարարը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասները, այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը սույն պայմանագրի կատարման ապահովմամբ Գնորդի ստացածով:
- 8.5 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևեր չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 8.6 Սույն Պայմանագրով չնախատեսված մնացած բոլոր դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
- 8.7 Կողմերից որևէ մեկը իրավասու չէ սույն Պայմանագրից բխող իրավունքները փոխանցել երրորդ կողմին, առանց Կողմերի գրավոր համաձայնության:
- 8.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, մեկական օրինակ յուրաքանչյուր կողմի համար:

9. Կողմերի վավերապայմանները

Գնորդ՝

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Յունիբանկ» ՓԲԸ
h/h 24100200177400
ՀՎՀՀ 01501898

Գնորդի կողմից

Մատակարար՝

h/h
ՀՎՀՀ
Է. հասցեն՝
Մատակարարի կողմից

Գ. Ամալյան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն ք ն ո թ ա գ ի թ
Անխափան սնուցման սարքի (UPS) ձեռքբերման

Չ/հ	անվանումը	չափ. միավ.	քանակը
1	UPS 600 Վտ	հատ	145
2	UPS 700 Վտ	հատ	55
3	UPS 1000 Վտ	հատ	2
4	UPS 2000 Վտ	հատ	1
5	UPS 3000 Վտ	հատ	5
6	UPS 40000 Վտ	հատ	2

*Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված
Տեխնիկական բնութագրերը ըստ հավելված 1/1-ի*

Մատակարարման ժամկետը՝	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից
Մատակարարման վայրը՝	հաշված երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վճարման պայմանները՝	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95 համաձայն պայմանագրի
Գնումներին մասնակցելու իրավունքը և որակավորման չափանիշները՝	Մասնակիցը պետք է բավարարի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված՝ ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգով ներկայացվող պահանջներին:
Գնման ձևը (ընթացակարգը)	չրջանակային համաձայնագրով

Գնորդ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Յունիքանկ» ՓԲԸ
հ/հ 24100200177400
ՀՎՀՀ 01501898

Մատակարար՝

հ/հ
ՀՎՀՀ
Էլ. հասցեն՝

Գնորդի կողմից

Մատակարարի կողմից

Գ. Ամալյան

(ստորագրությունը)

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Տեխնիկական բնութագիր

Չափաբաժին 1

600 Վտ հզորությամբ անխափան սնման աղբյուրների (UPS) ձեռքբերման (145 հատ)

Ելքը

- Ելքային հզորությունը – նվազագույնը 600 Վտ,
- Նոմինալ ելքային լարումը – 220 Վ,
- Էֆեկտիվությունը առավելագույն բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 89%,
- Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլ. ցանցի հետ) - 50Հց±3Հց
- Լարման տեսքի տիպը – սինուսոիդային ազդանշան կամ մոտեցված սինուսոիդային ազդանշանին,
- Տոպոլոգիան – գծային ինտերակտիվ,
- Լարման կարգավորումը – ավտոմատ,
- Ելքային միակցիչներ - IEC 320 C13 (Battery Backup) – 5 հատից ոչ պակաս,
- Էֆեկտիվությունը կես բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 89%,

Մուտքը

- Նոմինալ մուտքային լարումը – 220 Վ,
- Մուտքային հաճախականությունը – 50Հց±3Հց (ավտոմատ ինքնորոշում),
- Մուտքային միակցիչներ - IEC -320 C14,
- Մալուխի երկարությունը - 2 մ
- Ցանցից աշխատանքի ժամանակ մուտքային լարման միջակայքը- 156-300 Վ,
- Առավելագույն մուտքային հոսանքը – 5Ա
- Մուտքային ապահովիչի հզորությունը – 10Ա

Մարտկոց

- Անհրաժեշտ է ներառել կուտակիչ մարտկոցներ,
- Մարտկոցի տիպը – կապար-թթվային (свинцово-кислотный),
- 70% բեռի դեպքում մարտկոցներից աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս – 10 րոպե

Կառավարում

- Վերահսկման վահանակ – մարտկոցի կարգավիճակը ազդարարող LED,
- ձայնային տազնապ – ահագանգում մարտկոցի ցածր լիցքավորվածության և գերբեռնվածության դեպքում,

Շրջակա միջավայր

- Անխափան աշխատանքը՝ շրջակա միջավայրի 0-40°C պայմաններում,
- Անխափան աշխատանքը՝ օդի հարաբերական խոնավությունը - 0-95%-ի դեպքում,

Չափսերը

- Բարձրությունը ոչ ավել՝ 250մմ, լայնությունը ոչ ավել՝ 150 մմ, խորությունը ոչ ավել՝ 350մմ,

Երաշխիք

- Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս - 2 տարի,

Չափաբաժին 2

700 Վտ հզորությամբ անխափան սնման աղբյուրների (UPS) ձեռքբերման (55 հատ)

Ելքը

- Ելքային հզորությունը – նվազագույնը 700 Վտ,
- Նոմինալ ելքային լարումը – 220 Վ,
- Էֆեկտիվությունը առավելագույն բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 98%,
- Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլ. ցանցի հետ) - 50Հց±3Հց
- Լարման տեսքի տիպը – սինուսոիդային ազդանշան կամ մոտեցված սինուսոիդային ազդանշանին,
- Տոպոլոգիան – գծային ինտերակտիվ,
- Լարման կարգավորումը – ավտոմատ,
- Ելքային միակցիչներ - IEC 320 C13 (Battery Backup) – 6 հատից ոչ պակաս,
- Մեկ ելքային միակցիչ – ապահովի 7-10Ա բեռնվածք իր համապատասխան 2մ երկարությամբ մալուխով

Մուտքը

- Նոմինալ մուտքային լարումը – 220 Վ,
- Մուտքային հաճախականությունը – 50Հց±3Հց (ավտոմատ ինքնորոշում),
- Մուտքային հզորության ավտոմատ անջատիչ ոչ պակաս – 10Ա,
- Մալուխի երկարությունը - 2 մ
- Ցանցից աշխատանքի ժամանակ մուտքային լարման միջակայքը- 156-300 Վ,

Մարտկոց

- Անհրաժեշտ է ներառել կուտակիչ մարտկոցներ,
- Մարտկոցի տիպը – կապար-թթվային (свинцово-кислотный),
- 80% բեռի դեպքում մարտկոցներից աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս – 8 լույս

Կառավարում

- Վերահսկման վահանակ – մարտկոցի կարգավիճակը ազդարարող LED,
- ձայնային տազնապ – ահագանգում մարտկոցի ցածր լիցքավորվածության և գերբեռնվածության դեպքում,

Շրջակա միջավայր

- Անխափան աշխատանքը՝ շրջակա միջավայրի 0-40°C պայմաններում,
- Անխափան աշխատանքը՝ օդի հարաբերական խոնավությունը - 0-95%-ի դեպքում,

Երաշխիք

- Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս - 2 տարի,

Չափաբաժին 3

1000 Վտ հզորությամբ անխափան սնման աղբյուրների (UPS) ձեռքբերման (2 հատ)

Ելքը

- Ելքային հզորությունը – նվազագույնը 1000 Վտ,
- Նոմինալ ելքային լարումը – 220 Վ,
- Էֆեկտիվությունը առավելագույն բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 98%,
- Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլ. ցանցի հետ) - 50Հց±3Հց
- Լարման տեսքի տիպը – սինուսոիդային ազդանշան,
- Տոպոլոգիան – գծային ինտերակտիվ,
- Լարման կարգավորումը – ավտոմատ,
- Ելքային միակցիչներ - IEC 320 C13 (Battery Backup) – 6 հատից ոչ պակաս,
- Մեկ ելքային միակցիչ – ապահովի 7-10Ա բեռնվածք իր համապատասխան 2մ երկարությամբ մալուխով

Մուտքը

- Նոմինալ մուտքային լարումը – 220 Վ,
- Մուտքային հաճախականությունը – 50Հց±3Հց (ավտոմատ ինքնորոշում),
- Մուտքային միակցիչ ոչ պակաս – 10Ա,
- Մալուխի երկարությունը – 1.8 մ
- Ցանցից աշխատանքի ժամանակ մուտքային լարման միջակայքը- 145-280 Վ,
- Smart բնիկ

Մարտկոց

- Անհրաժեշտ է ներառել կուտակիչ մարտկոցներ,
- Մարտկոցի տիպը – կապար-թթվային (свинцово-кислотный),
- 80% բեռի դեպքում մարտկոցներից աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս – 30 րոպե

Կառավարում

- Վերահսկման վահանակ – մարտկոցի կարգավիճակը ազդարարող LCD դիսպլեյ,
- ձայնային տազնապ – ահագանգում մարտկոցի ցածր լիցքավորվածության և գերբեռնվածության դեպքում,

Շրջակա միջավայր

- Անխափան աշխատանքը՝ շրջակա միջավայրի 0-40°C պայմաններում,
- Անխափան աշխատանքը՝ օդի հարաբերական խոնավությունը - 0-95%-ի դեպքում,

Երաշխիք

- Երաշխիքային ժամկետը - 3 տարի (առանց մարտկոցի) և 2 տարի մարտկոցի համար,

Չափաբաժին 4

2000 Վտ հզորությամբ անխափան սնման աղբյուրների (UPS) ձեռքբերման (1 հատ)

Ելքը

- Ելքային հզորությունը – նվազագույնը 2000 Վտ,
- Նոմինալ ելքային լարումը – 220 Վ,
- Էֆեկտիվությունը առավելագույն բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 98%,
- Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլ. ցանցի հետ) - 50Հց±3Հց
- Լարման տեսքի տիպը – սինուսոիդային ազդանշան,
- Տոպոլոգիան – գծային ինտերակտիվ,
- Լարման կարգավորումը – ավտոմատ,
- Ելքային միակցիչներ - IEC 320 C13 (Battery Backup) – 6 հատից ոչ պակաս,
- Մեկ ելքային միակցիչ – ապահովի 7-10Ա բեռնվածք իր համապատասխան 2մ երկարությամբ մալուխով

Մուտքը

- Նոմինալ մուտքային լարումը – 220 Վ,
- Մուտքային հաճախականությունը – 50Հց±3Հց (ավտոմատ ինքնորոշում),
- Smart բնիկ,
- Մուտքային միակցիչ ոչ պակաս – 10Ա,
- Մալուխի երկարությունը – 1.8 մ
- Ցանցից աշխատանքի ժամանակ մուտքային լարման միջակայքը- 140-280 Վ,

Մարտկոց

- Անհրաժեշտ է ներառել կուտակիչ մարտկոցներ,
- Մարտկոցի տիպը – կապար-թթվային (свинцово-кислотный),
- 90% բեռի դեպքում մարտկոցներից աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս – 30 րոպե

Կառավարում

- Վերահսկման վահանակ – մարտկոցի կարգավիճակը ազդարարող LCD դիսպլեյ,
- ձայնային տազնապ – ահագանգում մարտկոցի ցածր լիցքավորվածության և գերբեռնվածության դեպքում,

Շրջակա միջավայր

- Անխափան աշխատանքը՝ շրջակա միջավայրի 0-40°C պայմաններում,
- Անխափան աշխատանքը՝ օդի հարաբերական խոնավությունը - 0-95%-ի դեպքում,

Երաշխիք

Երաշխիքային ժամկետը - 3 տարի (առանց մարտկոցի) և 2 տարի մարտկոցի համար,

Չափաբաժին 5

3000 Վտ հզորությամբ անխափան սնման աղբյուրների (UPS) ձեռքբերման (5 հատ)

Ելքը

- Ելքային հզորությունը – նվազագույնը 3000 Վտ,
- Նոմինալ ելքային լարումը – 220 Վ,
- Էֆեկտիվությունը առավելագույն բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 94%,
- Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլ. ցանցի հետ) - 50Հց±3Հց
- Լարման տեսքի տիպը – սինուսոիդային ազդանշան,
- Տոպոլոգիան – առցանց՝ կրկնակի ձևափոխմամբ,
- Լարման կարգավորումը – ավտոմատ,
- Ելքային միակցիչներ - IEC 320 C13 (Battery Backup) – 6 հատից ոչ պակաս,
- Մեկ ելքային միակցիչ – ապահովի 7-10Ա բեռնվածք իր համապատասխան 2մ երկարությամբ մալուխով

Մուտքը

- Նոմինալ մուտքային լարումը – 220 Վ,
- Մուտքային հաճախականությունը – 50Հց±3հց (ավտոմատ ինքնորոշում),
- Մուտքային միակցիչ ոչ պակաս – 10Ա,
- Մալուխի երկարությունը – 1.8 մ
- Ցանցից աշխատանքի ժամանակ մուտքային լարման միջակայքը- 160-275 Վ,

Մարտկոց

- Անհրաժեշտ է ներառել կուտակիչ մարտկոցներ,
- Մարտկոցի տիպը – կապար-թթվային (свинцово-кислотный),
- 90% բեռի դեպքում մարտկոցներից աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս – 1 ժամ

Կառավարում

- Վերահսկման վահանակ – մարտկոցի կարգավիճակը ազդարարող LCD դիսպլեյ,
- ձայնային տազնապ – ահագանգում մարտկոցի ցածր լիցքավորվածության և գերբեռնվածության դեպքում,

Շրջակա միջավայր

- Անխափան աշխատանքը՝ շրջակա միջավայրի 0-40°C պայմաններում,
- Անխափան աշխատանքը՝ օդի հարաբերական խոնավությունը - 0-95%-ի դեպքում,

Երաշխիք

- Երաշխիքային ժամկետը - 3 տարի (առանց մարտկոցի) և 2 տարի մարտկոցի համար,

Չափաբաժին 6

40000 Վտ հզորությամբ անխափան սնման աղբյուրների (UPS) ձեռքբերման (2 հատ)

Տիպը

- APC Smart կամ համարժեք,
- Տուրբոլոգիան – առցանց՝ կրկնակի ձևափոխմամբ,
- Հզորության մոդուլային կառուցվածք - MTTR վերականգնման ժամանակի նվազեցման համար,
- Առանձին մուտքի բայպաս,
- Մինչև 4 անխափան սնման աղբյուր գույքահեռ միացնելու հնարավորություն

Ելքը

- Ելքային հզորությունը ոչ պակաս – 40 000 ՎԱ/32 կՎտ,
- Ելքային լարումը – եռաֆազ կարգավորվող (380, 400 կամ 415Վ) նոմինալ ելքային լարումներ,
- 50% բեռի դեպքում մարտկոցներից աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս – 40 րոպե,
- Էֆեկտիվությունը առավելագույն բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս – 96%,
- Առավելագույն բեռնվածության դեպքում ելքային լարման տեսքի աղավաղումը պակաս – 5%,
- Հզորության գործակից (PF) > 0,98
- THDU – ոչ ավել քան 1.5 % (գծային) և ոչ ավել քան 3.5 % (ոչ գծային)
- Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլ. ցանցի հետ) 50Հց նոմինալի համար – 47-53 Հց
- Ելքային լարման կարգավորումը - +/-1%
- Լարման տեսքի տիպը – սինուսոիդային ազդանշան

Մուտքը

- Մուտքային լարումը – եռաֆազ (380Վ +5%;-10%), 380, 400, 415Վ,
- Մուտքային հաճախականությունը – 47-70 Հց (ավտոմատ ինքնորոշում),
- Ներկառուցված բայպաս՝ տեխնիկական սպասարկման բայպաս, ներկառուցված ստատիկ բայպաս,
- Ցանցից աշխատանքի ժամանակ մուտքային լարման միջակայքը- 304-477Վ,
- Առավելագույն մուտքային հոսանքը, ոչ պակաս – 55Ա,
- Մուտքային հզորության ավտոմատ անջատիչ - 80Ա,
- Կարճ միացման առավելագույն թույլատրելի հոսանքը – 30 կՎԱ

Մարտկոց

- Անհրաժեշտ է ներառել կուտակիչ մարտկոցներ,
- Մարտկոցի տիպը – կապար-թթվային (свинцово-кислотный), կարգավորվող փականներով (VRLA),
- Մոդուլային մարտկոցներ “թեժ” փոխարինման հնարավորությամբ,
- Մարտկոցների լիցքավորման արագությունը – ոչ պակաս 8,4 Ա

Ինտերֆեյս

- Ինտերֆեյս պորտ – DB-9 RS-232, Smart-Slot,
- WEB/SNMP ղեկավարման քարտ

Կառավարում

- Վերահսկման վահանակ – LCD, բազմաֆունկցիոնալ LCD՝ կազավիճակի և վերահսկողության վահանակով,
- Լսելի և տեսանելի ահազանգեր ըստ կարևորության նվազման առաջնահերթության,
- վթարային իրավիճակներում սնուցման անջատման առկայություն – EPO ինտերֆեյս

Շրջակա միջավայր

- Անխափան աշխատանքը՝ շրջակա միջավայրի 0-40°C պայմաններում,
- Անխափան աշխատանքը՝ օդի հարաբերական խոնավությունը 0-95%-ի դեպքում,
- Առցանց ջերմաթողունակությունը - 5459.00 BTU/hr,
- Պաշտպանության կարգը – IP 20

Երաշխիք

- Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի,
- Ետերաշխիքային ժամկետը 2 տարի:

Գնորդ՝

ՀՀ, ք. Երևան, Լորք, Հովսեփյան 95
«Յունիքանկ» ՓԲԸ
h/h 24100200177400
ՀՎՀՀ 01501898

Գնորդի կողմից

(ստորագրությունը)

Մատակարար՝

h/h
ՀՎՀՀ
էլ. հասցեն՝
Մատակարարի կողմից

Գ. Ամալյան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Մատակարար

_____ հասցե _____

Գնորդ

_____ հասցե _____

« » « » 2015թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ____ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Պայմանագրի անվանումը՝ Վառելիքի գնման պայմանագիր
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 2015թ.
 Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀՈ-Ց-15.2-ՇՀԱՊՁԲ-11/12
 Գնորդը «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Հ. Հակոբովի և Մատակարարը՝ ի դեմս _____, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Մատակարարը « » « » 2015թ-ից մինչև « » « » 2015թ. ընկած ժամանակահատվածում մատակարարել է հետևյալ ապրանքները

Զ/հ	Մատակարարված ապրանքի համառոտ նկարագիրը	քանակական ցուցանիշները	մատակարարման ժամկետը	վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	վճարման ժամկետը
1					
2					
3					
Ընդամենը՝					

Ապրանքը հանձնեց

 (ստորագրություն)
 ազգանուն _____
 Կ Տ _____

Ապրանքը ընդունեց

 (ստորագրություն)
 ազգանուն _____
 Կ Տ _____