Ջրթող հանգույցի սխեմա



Ցնցուղային հանգույցի սխեմա



Դատարկման հանգույցի սխեմա



ՋՐԹՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.2
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Dy40-100xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1

ՑՆՑՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.1
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Պողպատե ցնցուղ, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
4	Dy40-100xDy25 Պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	2

ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.2
2	Փական (вентиль), Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Պողպատե անցում Dy40XDy25	հատ	1

ՃԱՐՏ-Տ	Կ. ԲԱԲԱՅԱՆՅԱՆ	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Մարգարյան 1-ին նրբանցքի 8 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվերի համար` ԵՔ-ՊԸԱՀԶԲ-14/84	
ԿԱՏԱՐԵՑ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		
		ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ; ԹԵՐԹ: 5; ԹԵՐԹԵՐ: 5
«ՄԻՌՈԱՐ» ՍՊԸ		Ջրթող, ցնցուղային և դատարկման հանգույցների սխեմաներ	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ h.15422