էլ. լուսավորության հատակագիծ



էլ. լուսավորման աշխատանքների ծավալները

ԴԻՐՔ N N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԼՈՒՍԱՏՈՒ «ԳՈՒՆԴ» 100 վտ ՇԻԿԱՑՄԱՆ ԼԱՄՊՈՎ	հատ	20
2	ԼԱՄՊ ՇԻԿԱՑՄԱՆ 220վ, 100վտ	հատ	20
3	ԼԱՅՆԱԿ 2 ՑՑԻԿՈՎ, L=400մմ, 40x4մմ	տմ	0.012
4	ՄԵԿՈՒՍԻՉ հծ -3 ԼԱՅՆԱԿ	հատ	40
5	ԲԵՏՈՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ B 7.5 ԲԵՏՈՆՈՎ	մլ	2.0
6	ՓՈՍԻ ՓՈՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	մլ	2.5
7	Թ-066 2x10 մմլ (ՕԴԱՅԻՆ)	մ	320
8	Թ-066 2x10 մմլ (ԽՐԱՄՈՒՂՈՎ)	մ	50.0
9	ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ ՎԻՆԻՊԼԱՍՏԵ Ø32մմ	մ	50.0
10	ՏՈՒՓ ՁԳՄԱՆ Ձ996	հատ	1
11	ԿԱՀԱՆԻԿ "ШМ-1 ՄԻԱՖԱԶ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉՈՎ 16Ա	հատ	1
12	ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ Կ -0,38 1x2,5 մմլ (2x3մ)	մ	6.0
13	ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԱՄՐԱԿՑՈՒՄ "լ Նր -2"	հատ	2
14	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՓՈՐՈՒՄ	մլ	12,0
15	ՀԵՏԼՑՈՒՄ	մլ	9,0
16	ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՈՒՄ	մլ	3,0
17	ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ Ï 150 x 8 ՄՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ	մ	140.0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ է ԵԼՆԵԼՈՎ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՑ:
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ Ø150x8 մմ, L=7մ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐ:
ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ է ԿԱԲԵԼԱ-ՕԴԱՅԻՆ՝ ABB լ - 066 2x10 ՄՄ^2 ՄԱԼՈՒԽՈՎ: ՄԻՆՉԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԸ ՑԱՆՑԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ է ABB լ - 066 2x10 ՄՄ^2 ՄԱԼՈՒԽՈՎ, ՈՐՆ ԱՆՑՆՈՒՄ է 0.7Մ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԽՐԱՄՈՒՂՈՎ և
ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ էլ. ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՑՈԿՈԼԻ ՎՐԱ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ "9996Հ" ՏԻՊԻ ՁԳՄԱՆ ՏՈՒՓ, ՈՐԻ ՄԵՋ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ է "USM-1" ՏԻՊԻ ԿԱՀԱՆԱԿ 1 ՀԱՏ ՄԻԱՖԱԶ 16Ա-ի ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ:
ԲՈԼՈՐ էլԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՀՍՏ -Ի

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ՖՈՒՉԻԿԻ փող. h.9 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՈՒՄ		
Ն.Գ.Ճ.	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾ.	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	էՏ-1	1
			էլ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	«Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ	