Օգտագործվող նյութերի մասնագիր

№	Անվանացանկ	Տեսակ		Չ/Մ	Քանակ
	1	2		3	4
1	Մալուխ պղնձե՝ բազմաջիղ ВВГ	4x10 մմ^2		մ	65
2	Մալուխ պղնձե՝ բազմաջիղ ВВГ	3x2.5 մմ^2		մ	160
3	Հաղորդալար պղնձե՝ բազմաջիղ ПВ 3	1x1.5 մմ^2	կարմիր	մ	180
		1x1.5 մմ^2	կապույտ		140
		1x1.5 մմ^2	դեղին		140
4	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե,փականով,պատի մեջ տեղադրվող (300x200x150մմ),	16 մոդուլ (IP40)		հատ	1
5	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 50 Ա, 10kA		հատ	1
6	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 16 Ա, 6kA		հատ	4
7	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 10 Ա, 6kA		հատ	3
8	էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող,հողանցման հպակով	16 Ա, 230Վ		հատ	28
9	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա, 230Վ		հատ	7
10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա,230Վ		հատ	3
11	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց)	70x70x43 մմ		հատ	38
12	Շրջանակ (մեկ տեղանոց)			հատ	8
13	Շրջանակ (երկու տեղանոց)			հատ	15
14	Ամրակներ	9մմ^2		տուփ	6
15	Ամրակներ	10մմ^2,12մմ^2		տուփ	6
16	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպերով	2x36Wt		հատ	16
17	Լուսատու կետային	1x50Wt		հատ	2
18	Լամպ լյումինեսցենտային 36Վտ (120սմ)			հատ	32
19	Դրսի լուսատու 60 Վտ			հատ	1
20	Լուսարձակ բեմի			հատ	2
21	Լամպ			հատ	3
22	Ակոսի փորում			մ	150

էլեկտրական վահանակների աղյուսակ

էլ. վահանակի հասցե 16տ LP (10kW)	Characteristics at this Distribution Board Zs = (Ohms) PSC = (KA)	Rating'A' 50	Գլխ. էլ վահանակների արկղից 4x10 մմ^2
		Nominal voltage 400 / 240	Overcurrent protective device Adjust MCCB

Circuit number and phase		Սարքավորման անվանում և հասցե	երկարություն մ	Սնուց.կետ. քանակը	Հզորություն կվտ	էլ. լարերի չափը: Ֆազ (մմ)	էլ. լարերի չափը: Հողանցում (մմ)	Ավտ. անջատիչ: Ավտոմատի տիպը	Ավտ. անջատիչ: I, (A)	Ավտ. անջատիչ: Կարճ միաց. ցուցանիշ
1 2 3	ABC	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ	65	1	10	6	4	C	50	10kA
4	1A	Լուսավորություն նախասրահի տնօրենի սենյակի և գովազդային վահանակի	30,15,15	5	0.8	1.5	1.5	C	10	6kA
5	1B	Լուսավորություն 4,5,6,7 տարածքների	70,60,60	8	0.6	1.5	1.5	C	10	6kA
6	1C	Լուսավորություն 8,9,10 տարածքների	80,60,60	9	0.7	1.5	1.5	C	10	6kA
7	2A	Վարդակներ 2,3,7 տարածքների	30	8	2.1	2.5	2.5	C	16	6kA
8	2B	Վարդակներ 5,6 տարածքների	50	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
9	2C	Վարդակներ 8,9 տարածքների	50	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
10	3A	Վարդակներ բեմի	30	4	1.2	2.5	2.5	C	16	6kA
11	3B	Պահուստային						C	16	6kA
12	3C	Պահուստային						C	16	6kA
13	4A									
14	4B									
15	4C									
16	5A									

						ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ ԵՔ- ՊԸԱԾՁԲ - 14/ 46-4
						Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ
Նախագծեց	Ս. Ավետիսյան					ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԳԵ	Հ. Հովսեփյան					
						ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ Մ՝ 1:100

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՃԾ - 3	
«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		