



### Ծանոթություն

1. Լուսավորության ցանցի լարումը ընտրված է 220Վ:
2. Բաշխիչ վահանի տեղադրման բարձրությունը 1.5մ է, անջատիչներինը և վարդակներինը՝ 0.8մ:
3. Բոլոր մոնտաժային աշխատանքները կատարել գործող կանոններին և նորմերին համապատասխան:

				1 - 166 - ԷՏ - 08				
				«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում				
Տնօրեն	Գ.Արշակյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Գլխ. ճարտ.	Ս.Հովսեփյան				ԱՆ	1	1	
Առաջ. ճարտ	Ա.Արտիստյան				1-ին հարկի լուսավորություն			ԲԷՑ ՓԲԸ Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2015թ.