



Ծանոթություն

- 1. Վարդակների ցանցի լարումը ընտրված է 220Վ:
- 2. Բաշխիչ վահանի տեղադրման բարձրությունը 1.5մ է, անջատիչներից և վարդակներից՝ 0.8մ:
- 3. Ապակե միջնորմների մոտ հաղորդալարերը և վարդակները տեղադրել էլեկտրատեխնիկական շրիշակների մեջ:
- 4. Բոլոր մոնտաժային աշխատանքները կատարել գործող կանոններին և նորմերին համապատասխան:

				1 - 166 - էՏ - 13			
				«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում			
Ցմորեն	Գ.Արշակյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերք	Թերթեր
Գլխ. ճարտ.	Ա.Դովսեկյան				ԱՆ	1	1
Առաջ. ճարտ.	Ա.Սարտիրոսյան			2-րդ հարկի էլեկտրաջեռուցման վարդակների ցանց	ՔԷՑ ՓԲԸ		
					Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2015թ.		