ՄՆՈՂ ԳԾԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Բաշխիչ պահարանից
ՄԱԼՈՒԽԻ ՄԱԿՆԻՇԸ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔԸ	ВВГ-4х10, L=30մ
ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՀԱՆ h.1 (24 տեղանոց) — ՄՈՒՏՔԻ ԱՆՋԱՏԻՉ ВА-3Р, 400Վ	50Ա
ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՀԱՆ h.1 (24 տեղանոց) — ԳԾԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉ ВА-3Р, 230Վ	16Ա
ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ՄԱԿՆԻՇԸ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔԸ	ППВГ-2х2.5, ППВГ-2х1.5



ԷԼԵԿՏՐԱԸՆԴՈՒՆԻՉ										
ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐԸ	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	
	1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ									
ՍՊԱՌԻՉԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Աշխատանքային սենյակներ	Աշխատանքային սենյակներ	Աշխատանքային սենյակ	Աշխատանքային սենյակ	Աշխատանքային սենյակներ	Սան. հանգույց	Շքամուտք Պահակակետ	Միջանցք	Միջանցք Աստիճանավանդակ	
Հզորությունը, ($P_{տր}$), կՎտ										
Հոսանքը, ($I_{հաշ}$), Ա										

1 - 166 - ԷՏ - 02			
«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում			
Տնօրեն	Գ.Արշակյան		
Գլխ. ճարտ.	Ս.Հովսեփյան		
Առաջ. ճարտ	Ա.Մարտիրոսյան		
Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: 1	Թերթեր: 1
Հ.1 բաշխիչ վահանի էլեկտրական միացումների սխեմա	ԲԷՑ ՓԲԸ Նախագիծ մասնաճյուղ	Երևան	2015թ.