



Ծանոթություն

1. Վարդակների ցանցի լարումը ընտրված է 220Վ:
2. Բաշխիչ վահանի տեղադրման բարձրությունը 1.5մ է, անջատիչների մոլդ 0.8մ:
3. Ապակե միջնորմների մոտ հաղորդալարերը և վարդակները տեղադրել էլեկտրատեխնիկական շրիշակների մեջ:
4. Բոլոր մոնտաժային աշխատանքները կատարել գործող կանոններին և նորմերին համապատասխան:

				1 - 166 - էՏ - 10			
				«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում			
Ցմորեն	Գ.Արշակյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերք	Թերքեր
Գլխ. ճարտ.	Ս.Հովսեփյան				ԱՆ	1	1
Առաջ. ճարտ.	Ա.Սարգսյան			1-ին հարկի էլեկտրաջեռուցման վարդակների ցանց	ՔԷՑ ՓԲԸ		
					Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2015թ.		