



Ծանոթություն

1. Վարդակների ցանցի լարումը ընտրված է 220Վ:
2. Քաշխիչ վահանի տեղադրման բարձրությունը 1.5մ է, անջատիչների մը և վարդակների մը՝ 0.8մ:
3. Ապակե միջնորմների մոտ հաղորդալարերը և վարդակները տեղադրել էլեկտրատեխնիկական շրիշակների մեջ:
4. Բոլոր մոնտաժային աշխատանքները կատարել գործող կանոններին և նորմերին համապատասխան:

					1 - 166 - էՏ - 12			
					«Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգում			
Ցմորեն	Գ.Արշակյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերք	Թերթեր
Գլխ. ճարտ.	Ա.Հովսեփյան					ԱՆ	1	1
Առաջ. ճարտ.	Ա.Սարտիրոսյան				2-րդ հարկի վարդակների ցանց	ՔԵՑ ՓԲԸ		
						Նախագիծ մասնաճյուղ Երևան 2015թ.		