

ՋԵՌՈՒՑԻՉ-ՕԴԱՓՈՒՆԻՉ ՀԱՍԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Համա-կարգի նշանա-կում	Համա-կարգի քանակ	Սպասարկվող սենյակի անվանում (համար)	Օդափոխիչ, լավորակիչ					Ջերմափոխանակիչ									Արտաքին բլոկ կվտ	Ծանոթ.
								Էլեկտրական օդատաքացուցիչ						Անմիջական օդասառեցուցիչ				
			Կայանքի, ազրեգատի տեսակ	L մ ³ /ժ	P պա	N վտ	n պտ/ր	Ազրեգատի տեսակ	Տաքացման ջերմաստիճան, °C		Ջերմության ծախսը կվտ	Ազրեգատի տեսակ	Սառեցման ջերմաստիճան, °C		Սառնության ծախսը կվտ			
Կ1	1	Միջանցք	RP 60-30/28-4D	1800	400	1397	1450	EOS 60-30/22	-19	20	22.5	CHF 60-30/3L	34.8	22	10.4	4.5	"REMAK"	
Ա1	1	Միջանցք	RP 60-30/28-4D	1800	400	1397	1450										"REMAK"	
Ա2	1	Առաջին հարկի ս/հ	TT 160	250	180	76											"VENTS"	
Ա3	1	Երկրորդ հարկի ս/հ	TT 100	75	220	65											"VENTS"	
Կաթսա	2	Առաջին հարկ				100												
Պոմպ	1	Առաջին հարկ	TOP-S 30/10			190											"WILO"	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Ջեռուցման մատակարարող խողովակ
	Ջեռուցման հետադարձ խողովակ
	Ջեռուցման մարտկոցը հատակագծում
	Մարտկոցը սխեմայում
	Ջեռուցման համակարգի կանգնակ Տրամագիծ
	Փական
	Փական դատարկման ծորանով
	Խողովակաշարի թեքություն
	ճաղավանդակ
	Օդափոխության ներածման համակարգ
	Օդափոխության արտածման համակարգ
	Օդատարի չափսը Օդաքանակ

ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ ՔՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՉՆՎԱԾ ՀՀ Ք. ԵՐԵՎԱՆ Գ.ՆԺԴԵՅԻ ԹԻՎ 27 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏԵԿՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՋՕ-2	7
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագ.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)		
			«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		