

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ՕԴՎՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ					
1	Կանալային օդափոխության համակարգ Կ1	L=1800մ ^{3/4} H=400սմ	լրակազմ	1	"REMAK"
1.1	Օդային կափույր օժանդակ շարժաբերով	LKSF 60-30	հատ	1	
1.2	Օդային զտիչ KFD՝KF5 գրպանային ներդիրով	KFD 60-30	հատ	1	
1.3	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ	EOS 60-30/22	հատ	1	Q=22.5 կվտ
1.4	Անմիջական օդասառեցուցիչ	CHF 60-30/3L	հատ	1	
1.5	Ճկուն ներդիր	DV 60-30	հատ	2	
1.6	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով	RP60-30/28-4D	լրակազմ	1	N=1397վտ
1.7	Ձայնախլացուցիչ	TKU 60-30	հատ	1	L=1.0մ
2	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով	RP60-30/28-4D	լրակազմ	1	"REMAK"
3	Կանալային օդամուղ	TT 160	հատ	1	"VENTS"
4	Կանալային օդամուղ	TT 100	հատ	1	"VENTS"
5	Ձայնախլացուցիչ	TKU 60-30	հատ	1	L=1.0մ
6	Ճկուն ներդիր	DV 60-30	հատ	2	
7	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200II	400x200	հատ	9	
8	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150I	150x150	հատ	5	
9	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	500x250	զծմ	2.0	δ=0.7մմ
10	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	400x250	զծմ	3.0	δ=0.7մմ
11	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	300x200	զծմ	3.0	δ=0.7մմ
12	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	200x150	զծմ	3.0	δ=0.5մմ
13	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	500x250	զծմ	2.0	δ=0.7մմ
14	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	400x250	զծմ	3.0	δ=0.7մմ
15	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	300x200	զծմ	3.0	δ=0.7մմ
16	Ցինկապատված օդատար ուղղան. կտրվածքով	200x150	զծմ	3.0	δ=0.5մմ
17	Ցինկապատված օդատար կլոր կտրվածքով	Ø160	զծմ	5.0	δ=0.5մմ
18	Ցինկապատված օդատար կլոր կտրվածքով	Ø100	զծմ	2.0	δ=0.5մմ
19	Օդընդունիչ ճաղավանդակ	600x300	հատ	2	
20	Հովանոց	Ø160	հատ	1	
21	Հովանոց	Ø100	հատ	2	

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ					
1	Կաթսա	Q=35 կվտ	լրակազմ	2	"տուրբո"
2	Պոմպ Wilo TOP-S 30/10 N=190	G=3.0մ ^{3/ժ} H=10.5մ	հատ	2	1-ը պահուստային
3	Ալյումինե մարտկոցներ	h=500մմ	սեկցիա	448	Q=130 վտ
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø50x6.9	զծմ	4.0	
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø40x5.5	զծմ	100.0	
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø32x4.4	զծմ	100.0	
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø25x3.5	զծմ	80.0	
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	Ø20x2.8	զծմ	96.0	
9	Հետադարձ փական	d 40	հատ	1	պոմպ
10	Փական	d 40	հատ	2	պոմպ
11	Փական	d 32	հատ	4	կաթսա(T1,T2)
12	Փական	d 15	հատ	4	կաթսա(Ջ1,T3)
13	Փական դատարկման ծորանով	d 32	հատ	4	
14	Փական դատարկման ծորանով	d 25	հատ	6	Կ1,Կ2,Կ3
15	Կարգավորիչ կափույր	d 15	հատ	41	մարտկոց
16	Փակիչ կափույր	d 15	հատ	41	մարտկոց
17	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ		հատ	41	
18	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ)		հատ	500	
19	Գազի խողովակ	d 15	հատ	2	L=1.0մ
20	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում		զծմ	380.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ ՔՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՉՆՎԱԾ ՀՀ Ք. ԵՐԵՎԱՆ Գ.ՆԺԴԵՀԻ ԹԻՎ 27 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆԿՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴՎՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ		ՓՈՒԼ ԱՆ
					ԹԵՐԹ ՋՕ-3
					ԹԵՐԹԵՐ 7
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագ.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՎԵՐՋ)		«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՄԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ