

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Հրդեհային ազդարարում:Ընդհանուր տվյալներ:	ՀԱ - 1	
2	Հրդեհային ազդարարում:Միացման սխեմա:	ՀԱ - 2	
3	Հրդեհային ազդարարում: Առաջին հարկի հատակագիծ :	ՀԱ - 3	
4	Հրդեհային ազդարարում:Երկրորդ հարկի հատակագիծ :	ՀԱ - 4	

### ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հակահրդեհային համակարգ- այն բաղկացած է դեկավարման վահանակից, ստեղնաշարից, ծխային, ջերմային և ձեռքի ազդարարման տվիչներից, ներքին ձայնային ազդարարիչից: Ղեկավարման վահանակը տեղադրվում է ընդունարանում : Ղեկավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս բաժանել տարածքի հսկողությունը մինչև 6 գոտիների և կատարել հսկողություն բոլոր 6 գոտիներում միաժամանակ: Ամեն գոտու մեջ գտնվող բոլոր տվիչների միացումը կատարվում է 6 բազմալար մալուխներով և սնուցումը կատարվում է դեկավարման վահանակից կամ անընդմեջ սնուցման աղբյուրից: Մեկ ծխային տվիչի առավելագույն աշխատանքային հսկողության մակերեսը մինչև 20 մ<sup>2</sup> է, որը կարող է փոխվել, կախված առաստաղի բարձրությունից և այլ շինարարական խոչընդոտներից: Դրանք տեղադրվում են առաստաղի մակերևույթի վրա: Ձեռքի ազդարարման տվիչները տեղադրվում են էվակուացման ելքերում, միջանցքներում, աստիճանավանդակների տարածքներում (հատակից 1,5 մ բարձրության վրա) և այլն (համաձայն 2,0409-84): Բոլոր աշխատանքային և ոչ աշխատանքային տարածքներում նախատեսվում են հակահրդեհային ծխային տվիչներ (որոնք հայտնաբերում են հրդեհի նախնական օջախները) և ձեռքի ազդարարման տվիչներ (որոնց միջոցով դեկավարման վահանակը ստանում է ազդանշան հրդեհի անմիջապես բռնկման տեղեկացման դեպքում, որը կատարվում է որևէ անձի միջոցով):

### Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Ր

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ / Մ	ՔԱՆԱԿ
1	Կառավարման վահան 6 զոնայի համար (6 զոնայի ընդարձակման հնարավորությամբ)	Հ	1
2	Ստեղնաշար	Հ	1
3	Անընդմեջ սնուցման աղբյուր	Հ	1
4	Մարտկոց 12В 7А	Հ	1
5	Ծխային ազդասարք	Հ	70
6	Ջերմային ազդասարք	Հ	2
7	Հռդեհային ազդասարք ձեռքի	Հ	6
8	Շչակ	Հ	5
9	Շարժման տվիչ 10 x 10մ	Հ	2
10	Սեղմակաշար	Հ	2
11	Սեղմակաշարի տուփ	Հ	2
12	Մալուխ 6x0.22	Մ	450
13	Մալուխ 12x0.22	Մ	20

### ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  - Կառավարման վահան


 - Շչակ

 - Ծխային ազդասարք

 - Շարժման տվիչ
-  - Ջերմային ազդասարք

 - Հռդեհային ազդասարք ձեռքի

 - Սեղմակաշար

Ն.Գ.Ճ.	Հ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս.ԲԵՐԲԵՐՅԱՆ			«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ			
	Կ.ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ		ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  Հրդեհային ազդարարում: Ընդհանուր տվյալներ:	ՕԲՅԵԿՏ	02-15		
				ԹԵՐԹ	ՀԱ - 1	ՓՈՒԼ	ԱԳ
				ԹԵՐԹԵՐ	4		