



ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋԿ-2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋԿ-3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋԿ-4	ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Կ1	
ՋԿ-5	ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Ջ1	
ՋԿ-6	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Կ1;Ջ1 ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
ՋԿ-7	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Կ1;Ջ1	
ՋԿ-8	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ)	
ՋԿ-9	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ)	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակ
	Նախագծվող կոյուղու խողովակ
	Գոյություն ունեցող սառը ջրամատակարարման խողովակ
	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
	Փական
	Հակադարձ փական
	Ջուգարանակոնք
	Լվացարան
	Խոհանոցակոնք
	Հոսակ
	Կոյուղու կանգնակ Ջրմուղու կանգնակ
	Ստուգիչ-մաքրիչ
	Մաքրիչ
	Մանկական զուգարանակոնք
	Մանկական լվացարան

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			Ժանրք.
	Մ ³ /ՕՐ	Մ ³ /ԺԱՄ	Լ /ՎՐԿ	
Սառը ջրամատակարարում Ջ1;	1.50	0.80	0.5	Հրդեհի դեպքում
Կոյուղի Կ1	1.50	0.80	2.1	1x2.5լ/վրկ.

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ





Ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների
Նախագծով նախատեսված ;
1.Սառը և տաք ջրամատակարարման ցանց.
2.Կենցաղային կոյուղու ցանց

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Շենքի սառը ջրամատակարարումը իրականացվում է փողոցով անցնող Փ100մմ պոլիէթիլենային խողովակներով ջրատարից, իսկ տաք ջրամատակարարման համար նախատեսվում է արևային կոլեկտորներ (տաք ջրամատակարարումը տես արևային համակարգի գծագրերում). Ներքին և արտաքին ջրամատակարարման ցանցերը մոնտաժվում են պողպատյա ջրազազատար խողովակներից Փ50մմ և պոլիպրոպիլենե խողովակներից Փ25;20;15մմ
Հակահրդեհային նպատակների համար սառը ջրամատակարարման ցանցի վրա նախատեսված են Փ50մմ հրշեջ փականներ պահարանի մեջ.
Արտաքին հրդեհի մարումը նախատեսվաց է նախագծվող միացման հորում հրդեհային հիդրանտներից

ԿՈՅՈՒՂԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական և տեխնոլոգիական սարքավորումներից ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են Փ150մմ արտաքին ցանցի մեջ և համաձայն տեխնիկական պայմաններին տափվում են փողոցով անցնող Փ200մմ կոլեկտորի մեջ.
Ներքին և արտաքին ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից Փ150;100;50մմ:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		<TTV-01> ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-1	9
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ