

Պատասխան

Նախամրցութային հանդիպման արձանագրության Կետ 15-ի բ) ենթակետի

05 նոյեմբերի, 2015թ.

<p>Միագլիծ սխեմայում նշված չէ ալիքային արգելափակիչը: Ինչպես ենք մենք ակտիվացնելու հեռապաշտպանության համակարգի PLC կապը առանց ալիքային արգելափակիչի: Եթե PLC-ն անհրաժեշտ է բոլոր գծերի համար, ապա մենք պետք է մատակարարենք 24 արգելափակիչ (2 հատ յուրաքանչյուր գծի համար, 4*220 կՎ գծերի համար և 8*110 կՎ գծերի համար)</p>	<p>Բոլոր հարցերի պատասխանները կարող եք գտնել Մրցութային փաստաթղթերի էջ 564-ում՝ «8.19 Ընդհանուր տեխնիկական բնութագիր – ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի միացությունների պաշտպանություններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»:</p> <p>Նշում՝ Այս բաժնում տրված ամբողջ տեղեկատվությունը տեխնիկական առաջադրանքն է, որը տրամադրված է ՀՀ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի կողմից:</p>
---	---