

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՈՒՄ

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220վ խոլ հողանցված չեզոքով :
Հաշվարկային հզորությունն է-27.9 կվտ:Ընդունվածության գործակիցը -1.0:Հզորության գործակիցը -0.9 :Սույն լուսկազմի ծավալի մեջ մտնում են օբյեկտի էլեկտրամատակարարման համար համապատասխան քանակի էլեկտրաարբավորումների և արտաքին ցանցերի տեղակայումը և արտաքին ցանցերի նախագծումը :

Նախագծման համար հինք է հանդիսացել ճարտարապետա- շինարարական նախագծի գլխավոր հատակագիծը:Էլեկտրատեղեղիայի հաշվառումը նախատեսված է ակտիվ էներգիայի երկտարիֆային, էլեկտրոնային հաշվիչով ,որը տեղադրվում է մուտքի արկի մեջ :Էլեկտրամատակարարման ցածրավոլտ արտաքին ցանցը հրականացվում է ստորգետնյա մայրխային գծով, մուտակա գոյություն ունեցող ցածր լարման հեմայունից :Էլեկտրատեղեղիայի պաշտիչներն են արտաքին լուսավորությունը և պոմպակայանը :Բոլոր տվյալները ցույց են տրված գծագրերի վրա :

2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտաքին լուսավորության նախագիծը կատարված է ճրտարապետա-շինարարական գլխավոր հատակագծի հիման վրա,համաձայն: ՇՀԱՌ-2-4.89 և ՇՀ54-95-ի : Արտաքին ցանցի էլեկտրատեղեղիայի հրականացվում է արտաքին լուսավորության պահարանից :Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220վ խոլ հողանցված չեզոքով, լուսատուների լարումն է 220վ :Բաշխիչ ցանցը նախատեսված է մայրխային գծով , ABBԴ-1վվ 4 X 6քառ.մմ մակնիշի մայրխով, որն անցնում է 50 մմ տրամագծով փնիկյապատե խողովակների միջով : Լուսատուները ընդունված են «Գունոր» մակնիշի, շիկացման լամպերով ,որոնք տեղադրվում են L=1.0մ բարձրության մետաղական հեմայունների վրա: Լուսատուների կորպուսները հարկավոր է միացնել բաշխիչ ցանցի գոյական լարի հետ : Հեմայունները հարկավոր է տեղադրել 0.6մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա կողային քարի երեսակողմային եզրից մինչև հեմայուն պատվանդանի արտաքին մակերևույթը :Հաշվարկային հզորությունն է12.9 կվտ:Էլեկտրատեղեղիայի տարեկան ծախսը 387000կվտ.ժամ :

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷՏ-1
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԷՏ-2
3	ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՈՒՄ : ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷՏ-3
4	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ : ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷՏ-4

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷՏ-1
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	ԷՏ-2
3	ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՈՒՄ : ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷՏ-3
4	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ : ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷՏ-4

Տնօրեն	Մ. Դավթյան	Ստորագրող	Ս. Դավթյան	ՀՀ Վարչոց Ձորի մարզի Վաթ համայնքի բաղադրյալն ապու բարեկարգում	
Նոս	Ն. Ստեփանյան	Ստորագրող	Ն. Ստեփանյան	Էլեկտրատեղեղիական մաս	
Նախագից	Մ. Առաքյան	Ստորագրող	Մ. Առաքյան	ՓՈՒԼ	
				ՍՍ	ԹԵՐԹ
				ԷՏ - 1	
				«ՍՄԱՍ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐՈՆ» ՍՊԸ	