Էլեկտրական վահանակների աղյուսակ

Էլ. վահանակի հասցե 48տ LP2 (51kW)			Characteristics at this Distribution Board Zs = (Ohms) PSC = (KA)			Rating'A' 80 / Nominal voltage 400 / 240		Էլ. ենթակայան 4x25 մմ² / Overcurrent protective device Adjust MCCB		
Circuit number and phase		Սարքավորման անվանում և հասցե	Երկարություն մ	Սնուցկետ. քանակը	Հզորություն կվտ	Էլ. լարերի չափը: Ֆազ (մմ)	Էլ. լարերի չափը: Հողանցում (մմ)	Ավտ. անջատիչ: Ավտոմատի տիպը	Ավտ. անջատիչ: I, (A)	Ավտ. անջատիչ: Կարճ միաց. ցուցանիշ
1 2 3	ABC	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ		1	51	25	25	C	80	10kA
4	1A	Լուսավորություն № 1,2 սենյակների	85,55,55	11	0.9	1.5	1.5	C	10	6kA
5	1B	Լուսավորություն № 3,4,5 սենյակների	75,50,50	9	0.65	1.5	1.5	C	10	6kA
6	1C	Լուսավորություն № 7,8,9 սենյակների	75,50,50	8	0.56	1.5	1.5	C	10	6kA
7	2A	Վարդակներ № 1 սենյակի	50	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
8	2B	Վարդակներ № 3 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
9	2C	Վարդակներ № 7 սենյակի	18	4	1.2	2.5	2.5	C	16	6kA
10	3A	Վարդակներ № 1,3 սենյակների	40	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
11	3B	Վարդակներ № 5 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
12	3C	Վարդակներ № 7,8 սենյակների	35	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
13	4A	Վարդակներ № 1 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
14	4B	Վարդակներ № 5 սենյակի	35	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
15	4C	Վարդակներ № 8 սենյակի	35	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
16	5A	Լուսավորություն № 10,11,12,13 սենյակների	100,60,60	15	1.3	1.5	1.5	C	10	6kA
17	5B	Վարդակներ № 6 միջանցքի	75	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
18	5C	Վարդակներ № 9 սենյակի	35	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
19	6A	Վարդակներ № 10 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
20	6B	Լուսավորություն № 6 միջանցքի	40,35,35	11	0.8	1.5	1.5	C	10	6kA
21	6C	Վարդակներ № 9,10 սենյակների	40	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
22	7A	Վարդակներ № 11 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
23	7B	Լուսավորություն № 14,15 սենյակների	65,45,45	9	0.65	1.5	1.5	C	10	6kA
24	7C	Լուսավորություն № 16,17,18 սենյակների	95,65,65	10	0.72	1.5	1.5	C	10	6kA
25	8A	Վարդակներ № 11 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
26	8B	Վարդակներ № 14 սենյակի	30	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
27	8C	Վարդակներ № 15 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
28	9A	Վարդակներ № 18 սենյակի	55	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
29	9B	Վարդակներ № 14 սենյակի	35	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
30	9C	Վարդակներ № 16,17 սենյակների	50	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
31	10A	Վարդակներ № 18 սենյակի	60	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
32	10B	Վարդակներ № 15 սենյակի	35	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
33	10C	Վարդակներ № 17 սենյակի	55	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
34	11A	Վարդակներ միջանցում համակարգիչների բաժանիչի	10	2	0.2	2.5	2.5	C	16	6kA
35	11B	Վարդակներ № 15 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
36	11C	Պահուստային						C	10	6kA
37	12A	Պահուստային						C	10	6kA
38	12B	Պահուստային						C	10	6kA
39	12C	Պահուստային						C	16	6kA
40	13A	Պահուստային						C	16	6kA
41	13B	Պահուստային						C	16	6kA
42	13C	Պահուստային						C	16	6kA
43		Պահուստային						C	16	6kA
44		Պահուստային								
45		Պահուստային								
46		Պահուստային								
47		Պահուստային								
48		Պահուստային								

Օգտագործվող նյութերի մասնագիր

№	Անվանացանկ	Տեսակ		Չ/Մ	Քանակ
	1	2		3	4
1	Մալուխ պղնձե՝ բազմաջիղ ВВГ	3x2.5 մմ²		մ	950
2	Հաղորդալար պղնձե՝ բազմաջիղ ПВ 3	1x1.5 մմ²	կարմիր	մ	550
		1x1.5 մմ²	կապույտ		360
		1x1.5 մմ²	դեղին		360
3	Մալուխ համակարգիչի	FTP cat 6		մ	300
4	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե,փականով,պատի մեջ տեղադրվող (600x200x150մմ),	48 մոդուլ (IP40)		հատ	1
5	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 80 Ա, 10kA		հատ	1
6	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 25 Ա, 6kA		հատ	2
7	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 16 Ա, 6kA		հատ	27
8	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 10 Ա, 6kA		հատ	10
9	Էլ.վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող,հողանցման հպակով	16 Ա, 230Վ		հատ	152
10	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա, 230Վ		հատ	16
11	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա,230Վ		հատ	3
12	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց)	70x70x43 մմ		հատ	171
13	Շրջանակ (մեկ տեղանոց)			հատ	25
14	Շրջանակ (երկու տեղանոց)			հատ	73
15	Ամրակներ	9մմ²		տուփ	20
16	Ամրակներ	10մմ²,12մմ²		տուփ	20
17	Մետաղական մալուխատար իր պականով	150x10 մմ		մ	3
18	Լուսատու կետային լամպերով	1x60Wt		հատ	12
19	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպերով	2x36Wt		հատ	60
20	Ջահ առաստաղի	3x60Wt		հատ	1
21	Լամպ լյումինեսցենտային 36Վտ (120սմ)			հատ	120
22	Լամպ կետային	1x60Wt		հատ	121
23	Լամպ ջահի 60Վտ (E 14)			հատ	3
24	Ակոսի փորում			մ	1220

				Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՃՁԲ - 13/92»			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Ս.Ավետիսյան			էլեկտրոտեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				II-րդ հարկի էլ.վահանակների աղյուսակ և մասնագիր	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		