

Էլեկտրական վահանակների աղյուսակ

Էլ. վահանակի հասցե նկուղային հարկ 36տեղ LP1 (35kW)		Characteristics at this Distribution Board Zs = (Ohms) PSC = (KA)		Rating'A' 63 Nominal voltage 400 / 240		Էլ. ենթակայա 4x16 մմ ² Overcurrent protective device Adjust MCCB				
Circuit num- ber and phase	Սարքավորման անվանում և հասցե	Երկա- րութ- յուն մ	Սնու- ց.կե- տ. քան ակը	Հզո- րութ- յուն կվտ	Էլ. լարերի չափը		Ավտ. անջատիչ			
					Ֆազ (մմ)	Հողան ցում (մմ)	Ավտոմ ատի տիպը	I , (A)	Կարճ միաց. ցուցա նիշ	
1	ABC	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ	5	1	35	16	16	C	63	10kA
2										
3										
4	1A	Լուսավորություն №1սրահի	100	20	0.32	1.5	1.5	C	10	6kA
5	1B	Լուսավորություն №2,3սրահների	23	5	0.1	1.5	1.5	C	10	6kA
6	1C	Լուսավորություն №4,5սրահների	22	6	0.1	1.5	1.5	C	10	6kA
7	2A	Լուսավորություն №6,7սրահների	36	10	0.18	1.5	1.5	C	10	6kA
8	2B	Լուսավորություն №8,13սրահի և միջանցքի	42	12	0.26	1.5	1.5	C	10	6kA
9	2C	Լուսավորություն №9,10 սրահների	54	13	0.3	1.5	1.5	C	10	6kA
10	3A	Լուսավորություն №11,12 սրահների	64	18	0.35	1.5	1.5	C	10	6kA
11	3B	Պահուստային						C	10	6kA
12	3C	Պահուստային						C	10	6kA
13	4A	Վարդակներ №1սրահի	25	4	1.2	2.5	2.5	C	16	6kA
14	4B	Վարդակներ №2,3սրահների	20	8	2.4	4.0	4.0	C	25	6kA
15	4C	Վարդակներ №2սրահի	20,20,20	2	6	10.0	10.0	C	36	6kA
16	5A	Վարդակներ №4,5սրահների	16	5	1.5	2.5	2.5	C	16	6kA
17	5B	Վարդակներ №6,7սրահների	28	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
18	5C	Վարդակներ №8,13սրահի և միջանցքի	51	10	3	2.5	2.5	C	16	6kA
19	6A	Վարդակներ №9,10սրահների	30	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
20	6B	Վարդակներ №11,12 սրահների	32	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
21	6C	Պահուստային								
22	7A	Լուսավորություն №14 միջանցքի	55	12	0.26	1.5	1.5	C	10	6kA
23	7B	Վարդակներ №14 միջանցքի	45	6	1.6	2.5	2.5	C	16	6kA

Զախմ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու Երևանի բաղադասպետարան Պատվեր N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԸ-14/62-2			
Ն.Գ.Ճ.	Հ. Հովսեփյան			162 դպրոցի էլեմենտորգան (ախագիծ)		Էտապ	Թերթ	Թերթեր	
Նախագծող	Ս.					ԱՆ	ԻՏ-8	ԻՏ-10	
						Էլ.վահանակների ,բաշխման և հասցեավորման աղյուսակներ			
							<<Սուֆետ>> ՍՊԸ		