



№	ՊԱՏՄԱՆԱԿԵ ԼՇԱՐՈՒՄ	ԱՎԱՆԴՄ	ՔԱՆԱԿ
1	○	Դողմնեման էլեկտրոլ 60x60x566 L=2.56	15
2	—	Դողմնեման շերտապարպա 40x40 0.6մ խորության վրա	55

ՈՒՇԱԿՈՒՅՑՈՒՆ
 Սինչև հողային աշխատանքների սկսելը, ամիսաձեռն է որոշել ստանդարտ կոմունիկացիաների գտնվելու վայրը, ապահովել տեխնիկական անվտանգության միջոցով և պահպանել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները:

ABBГ-4x16мм² / ճուլանով / L=930մ

ABBГ-4x16мм² / ճուլանով / L=930մ

- Պայմանական նշաններ**
- Արտադրողի լուսատեղադրման հիմնարկում ստանդարտ
 - 0.4kV տարիքի վեժ անվտանգության համակարգի մատակարարում
 - Լուսատեղադրման նախագծերի հիմնարկում (ՊՈՏԿ-100 լուսատեղադրում)
 - Դեմապան համարը 1x100 1-տարեանի լուսանյութ 100-լուսատեղի ինդուկցիոնային վառ

« ԿԱՌԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՁ, ԱՄԲԱՆ ԳՈՒՄԻ ԱՐԱՄԿ ԿՈՄՍՏՐՈՒԿՆԵՆ ԵՎՆ »

			Պատվեր		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	2	5
ՆԱԽԱԳԵՑ	Լ.ՎԻՐԱԶԱՆ	Արտաքին լուսավորության հատկագիծ 1-ին հատված/	«ՉԱԶԱՐԱԾԵՆ» ՍՊԸ		