ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մինչև հողային աշխատանքների սկսելը, անհրաժեշտ է որոշել ստորգետնյա կոմունիկացիաների գտնվելու վայրը, ապահովել տեխնիկական անվտանգության միջոցառումներ և պահպանել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները:

Պայմանական նշաններ

N	-	0.4կՎ մալուխային գիծ պոլիէթիլենային խողովակում
№1÷5 / 60	-	Լուսավորության նախագծվող հենասյուն №1 - Հենասյան համարը 60-լամպի հզորությունը՝ վտ
№6,7 / 60	-	Արտաքին լուսավորման գնդաձև լուսատու 60-լամպի հզորությունը՝ վտ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿԸ
○	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ L=2.0մ	-
—/—•—/—	Հողանցման շերտապողպատ 40x4մմ 0.5մ խորության վրա	40մ

1. Մալուխը անցկացվում է խրամուղում հողի մակերեսից 0.7մ խորության վրա:
2. Ճրագարի և կոյուղու խողովակների հատման տեղում մալուխը փռվում է այդ խողովակներից վերև և բաժանվում է նրանցից ոչ պակաս 05մմ խորություն ունեցող հողի շերտով
3. Ճանապարհի հետ մալուխի հատման տեղում մալուխը փռվում է ՊՎՔ խողովակում 50մմ տրամագծով:
4. Առանց երթաղելացացի աշխատակիցների ներկայության հողային աշխատանքներ չսկսել:
5. Մալուխների շրջադարձային պտույտների ծանրաբեռնվածքը պետք է լինի նրա արտաքին տրամագծի 15-ապատիկ չափից ոչ պակաս:

Արտաքին լուսավորության լուսատուների միջև մալուխը անցկացնել պոլիէթիլենային խողովակներում Փ50:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՅՈՒՍՆՅԱՆ		TGQ - 07 ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԳԾ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ. ՍՈՖՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	էՏ-2	3
			Արտաքին լուսավորության հատակագիծ էլեկտրասնուցում և բաշխիչ ցանց Արտաքին հողանցման կոնտուր	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ		