

ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
Գ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
Գ-2	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՍԽԵՄԱ	
	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ


Ճամբարակի մանկապարտեզի գազաֆիկացման  
մախագիծը կատարված է մախագծային առաջադրանքի  
հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ  
գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ հծՌկ 2.04-08-87,  
ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04: Գազի ծախսը կազմում է - 12մ³/ժամ.

Գազատարը մոնտաժվում է անկար պողպատյա խողովակներով:  
Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով:  
Մոնտաժումից հետո գազատարը փորձարկվում է և ներկվում  
յուղաներկով երկու անգամ:

Կաթսաների սենյակի գազասպառման համակարգի անվտանգ  
շահագործումն ապահովելու նպատակով տեղադրվում է այրվող  
գազերի ազդանշանային սարք: Ազդանշանման համար սահմանված  
արժեքները գերազանցելու դեպքում դեղեկտորը տալիս է  
լույսաձայնային ազդանշան և էլ.մագնիսական կափույրը դադարեցնում  
է գազի մատակարարումը գազասպառման սարքին:

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ					
1	Պողպատյա անկար խողովակ	Φ 45x2.5	գծմ	10.0	
2	Պողպատյա անկար խողովակ	Φ25x2	գծմ	3.0	
3	Գազատարի պնևմատիկ փորձարկում		գծմ	13.0	
4	Գազատարի փչամաքրում		գծմ	13.0	
5	Խողովակների ներկում յուղաներկով		մ²	1.6	2 անգամ
6	Խցանային փական	d <sub>y</sub> 20	հատ	4	
7	Խցանային փական	d <sub>y</sub> 40	հատ	1	
8	Անցքերի բացում պատերում	Φ80	տեղ	1	
9	Պաշտպանիչ պատյան	d <sub>y</sub> 65	հատ	1	L=0.6 մ
10	Էլ. մագնիսական կափույր	d <sub>y</sub> 40	հատ	1	
11	Ազդանշանային սարք (դեղեկտոր)		հատ	1	
12	Հաղորդալար ԽՃ 2x2.5		գծմ	10.0	

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ՉԱՓՍԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ					
1	Գազային հաշվիչ	G-16	հատ	1	
2	Պողպատյա անկար խողովակի մոնտաժում պատերի վրա	Φ45x2.5	գծմ	18.0	8732-75
3	Փական	d <sub>y</sub> = 40	հատ	1	
4	Խողովակների փորձարկում		գծմ	18.0	
5	Խողովակների փչամաքրում		գծմ	18.0	
8	Գազատարի ներմիացում	d <sub>y</sub> = 40	տեղ	1	Φ45x2.5
7	Ձևավոր մասերի տեղադրում		կգ.	5.0	
6	Պատւին ամրացման դետալներ		կգ.	10.0	
9	Պարոնիտ		կգ.	0.5	
10	Խողովակների և հեմարանների ներկում յուղաներկով		մ²	2.5	2 անգամ

ՏՆՕՐԵՆ ՆԳՃ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		TGQ - 06 ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊՈՐՅԱՆ		Գազամատակարարում		ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ Գ-1
						2
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	