Հ/Հ	Անվանումը	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	էՏ - 1	
2	Առաջին հարկի հատակագիծ 0.00 նիշի վրա / էլեկտրամատակարարում /	էՏ - 2	
3	ԼՎ լուսավորության վահանի միացումների սխեմա	էՏ - 3	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Լուսատու առաստաղային, 2x36 Վտ լյումինեսցենտային լամպերով
- Լուսատու առաստաղի, 1x100 Վտ շիկացման լամպով, հերմետիկ
- Անջատիչ երկստեղնավոր
- Անջատիչ մեկստեղնավոր
- Անջատիչ մեկստեղնավոր հերմետիկ
- Վարդակ երկբևեռ

Հ/Հ	Անվանումը	Մակնիշ	Չ.Մ.	Քանակ
1	Լյումինեսցենտային լուսատու՝ 2x36 Վտ լյում.-տային լամպերով	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	23
2	Լուսատու առաստաղի,՝ 1x100 Վտ շիկացման լամպով հերմետիկ	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	6
3	Անջատիչ երկստեղնավոր	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	3
4	Անջատիչ մեկստեղնավոր հերմետիկ	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	4
5	Վարդակ երկբևեռ, 16Ա	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	13
6	Տուփ ճյուղավորման	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	7
7	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	ԵՎՐՈՊ. ԱՐՏ.	Հատ	20
8	Հաղորդալար 1 x 2,5 մմ	ՊՎ-3	մ	254
9	Հաղորդալար 1 x 4 մմ	ՊՎ-3	մ	168
10				
11				

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ԵՆ՝

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԱՐՈՒՄԸ - 380 / 220 Վ,

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԸ ՄԻԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՉՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՄԱՆ ՏՈՒՓԵՐԻՆ:

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԳԾԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՊՎ-3 2x4 ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ, ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՄԱՆ ՏՈՒՓԵՉԻՑ ԴԵՊԻ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ և ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ ԻՋԵՑՎՈՂ ԳԾԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՊՎ-3 2x2.5 ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ;

ԲՈԼՈՐ ՍՐԱՀՆԵՐԻ ՍՆՈՂ ՑԱՆՑԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ , ՊՂՆՋԵ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ՝ 2 ՋԻՂՈՎ:

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԲՈԼՈՐ ՍՐԱՀՆԵՐՈՒՄ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐՆ և ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻՑ 0.8Մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ:

ՍԱՆ. ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԽՈՀԱՆՈՑՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՀԵՐՄԵՏԻԿ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ:

ԷԼԵԿՏՐՈՄՈՆՏԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ՇՆուկ 67-78 -Ի ԳՈՐԾՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐԻ:

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան						
Նախագծեց	Ս. Միրզոյան			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	էՄ-1	3
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		