ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Հրդեհային ազդարարում:Ընդհանուր տվյալներ:	ՀԱ - 1	
2	Հրդեհային ազդարարում:Միացման սխեմա:	ՀԱ - 2	
3	N1 մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ նիշ ±0.00	ՀԱ - 3	
4	N1 մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ նիշ ±3.30	ՀԱ - 4	
5	N2 մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ նիշ ±0.00	ՀԱ - 5	
6	N3 մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ նիշ ±0.00	ՀԱ - 6	

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ / Մ	ՔԱՆԱԿ
1	Կառավարման վահան, մարտկոցով , ստեղնաշարով 6 զոնայի համար (6 զոնայի ընդարձակման հնարավորությամբ), միացումը 911 համակարգին կապի սարքի միջոցով	Հ Հ	1 1
2	ԱՆ սնուցման աղբյուր	Հ	1
3	Մարտկոց 12B 7A	Հ	1
4	Ծխային ազդասարք	Հ	86
5	Ջերմային ազդասարք	Հ	10
6	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի	Հ	12
7	Շչակ	Հ	6
8	Սեղմակաշար	Հ	3
9	Մալուխ 6Ж-ИМП 6x0.22	Մ	950

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Յակահրդեհային համակարգ- այն բաղկացած է ղեկավարման վահանակից, ստեղնաշարից, ծխային, ջերմային և ձեռքի ազդարարման տվիչներից, ներքին ձայնային ազդարարիչից:
Ղեկավարման վահանակը տեղադրվում է պահակի սենյակում, որը կմիացվի արտակարգ իրավիճակների համակարգին :
Ղեկավարման համակարգը հնարավորություն է տալիս բաժանել տարածքի հսկողությունը մինչև 6 գոտիների և կատարել հսկողություն բոլոր 6 գոտիներում միաժամանակ:
Ամեն գոտու մեջ գտնվող բոլոր տվիչների միացումը կատարվում է 6 բազմալար մալուխներով և սնուցումը կատարվում է ղեկավարման վահանակից կամ անընդմեջ սնուցման աղբյուրից:
Ձեռքի ազդարարման տվիչները տեղադրվում են էվակուացման ելքերում, միջանցքներում, աստիճանավանդակների տարածքներում (հատակից 1,5 մ բարձրության վրա) և այլն (համաձայն ՅՅ ՇՆ II - 8.04.02-2005): Բոլոր աշխատանքային և ոչ աշխատանքային տարածքներում նախատեսվում են հակահրդեհային ծխային տվիչներ (որոնք հայտնաբերում են հրդեհի նախնական օջախները) և ձեռքի ազդարարման տվիչներ (որոնց միջոցով ղեկավարման վահանակը ստանում է ազդանշան հրդեհի անմիջապես բռնկման տեղեկացման դեպքում, որը կատարվում է որևէ անձի միջոցով):

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կառավարման վահան
- Շչակ
- Ծխային ազդասարք
- Ջերմային ազդասարք
- Հրդեհային ազդասարք ձեռքի
- Սեղմակաշար

Ն.Գ.Ճ.	Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ,Ք.ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 «ՋԱՐԹՈՆՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ			«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ		
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕԲՅԵԿՏ	05/15	
ՍՏՈՒԳԵՑ			Հրդեհային ազդարարում: Ընդհանուր տվյալներ:	ԹԵՐԹ	ՅԱ-1	ՓՈՒԼ ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ (Յ. Տ. Ջ. Յ.)				ԹԵՐԹԵՐ	6	



Ն.Գ.Ճ.	Ա.ՆԱՔԱՐՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ		ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ,Ք.ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 «ՋԱՐԹՈՆՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ		
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕԲՅԵԿՏ	05/15	
ՍՏՈՒԳԵՑ			Հրդեհային ազդարարում:	ԹԵՐԹ	ՀԱ-2	ՓՈՒԼ ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ (Հ. Տ. Ջ. Հ.)			Միացման սխեմա:	ԹԵՐԹԵՐ	6	

N 1 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ ±0.00Մ 1:100



ՆԻՇ -2.40 Մ 1:100

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ (Մ 1:1000)



Ն.Գ.Ճ.	Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ,Ք.ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 «ՋԱՐԹՈՆՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ASKMED design
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ			«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Հրդեհային ազդարարում:	ՕԲՅԵԿՏ 05/15
ՍՏՈՒԳԵՑ			N 1 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ ±0.00 ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ -2.40	ԹԵՐԹ ՀԱ-3 ՓՈՒԼ ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ (Հ. Տ. Ջ. Հ.)				ԹԵՐԹԵՐ 6

N 2 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ ±0.00Մ 1:100



ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ (Մ 1:1000)



Ն.Գ.Ճ.	Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ,Ք.ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 «ԶԱՐԹՈՆՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ASKMED design «ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ			
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Հրդեհային ազդարարում:	ՕԲՅԵԿՏ: 05/15
ՍՏՈՒԳԵՑ			N 2 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ ±0.00	ԹԵՐԹ: ՀԱ-4, ՓՈՒԼ: ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ (Հ. Տ. Ջ. Հ.)				ԹԵՐԹԵՐ: 6

N 3 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ ±0.00Մ 1:100





Ն.Գ.Ճ.	Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ,Ք.ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 «ՋԱՐԹՈՆՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ			«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ	
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Հրդեհային ազդարարում:	ՕԲՅԵԿՏ	05/15
ՍՏՈՒԳԵՑ			N 3 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ ±0.00	ԹԵՐԹ	ՀԱ-5 / ՓՈՒԼ ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ (Հ. Տ. Ջ. Հ.)				ԹԵՐԹԵՐ	6

N 1 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ +3.30Մ 1:100



Ն.Գ.Ճ.	Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ,Ք.ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 «ՋԱՐԹՈՆՔ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ASKMED design			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ						
				«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ			
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Հրդեհային ազդարարում:	ՕԲՅԵԿՏ	05/15		
ՍՏՈՒԳԵՑ			N 1 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԻՇ +3.30 Մ 1:100	ԹԵՐԹ	ՀԱ-6	ՓՈՒԼ	ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ (Հ. Տ. Ջ. Հ.)				ԹԵՐԹԵՐ	6		