


Տեղեկանք

2016 թվականի ՔԱ հայտերի աշխատանքներ բաժնում ներկայացված թվով 3 գտիչների պաշտպանիչ ներքին շերտի հիմնանորոգման համար օգտագործվող ներկանյութը պետք է ունենա համապատասխան որակի սերտիֆիկատ և համապատասխանի հետևյալ քիմիական պահանջներին՝

№	Ցուցանիշ	Չափման միավոր	Արժեք	Ծանոթություն
1	Նատրիումի իոններ	մկգ/դմ ³	≤ 5.0	
2	Ընդհանուր կոշտություն	մկգ-էկվ/դմ ³	≤ 5.0	
3	Քլորիդ իոններ	մկգ/դմ ³	≤ 0.5	
4	Սիլիցիումի իոններ	մկգ/դմ ³	≤ 15.0	

ՔԱ պետ



Ա. Խաչատրյան

27.04.16թ.