


ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ
 Մ.Գ. Կարապետյան
 « 12 » 2015թ.

ԾԱԿԱԼԱ ԹԵՐԹ

Մեքենայական սրահի սարքավորումների, սպասարկման հարթակների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգման աշխատանքներ - 1200մ²:


h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Մեքենայական սրահի սարքավորումների, սպասարկման հարթակների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում «Նացիոնալ» տեսակի էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիոով:	մ ²	550	
2	Մեքենայական սրահի սարքավորումների, սպասարկման հարթակների և խողովակաշարերի մածուկում "ՅՈՒ-0010" տեսակի էպօքսիդային մածուկով՝ 2 շերտ:	մ ²	650	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	էմալ «Նացիոնալ»՝ զույնը կանաչ	կգ	132,0	
2	Լուծիչ	կգ	13,2	
3	Լուծիչ՝ ճարպագերծման համար	կգ	220,0	
4	էպօքսիդային մածուկ "ՅՈՒ-0010"	կգ	260,0	
5	Պնդարար	կգ	22,10	
6	Լուծիչ	կգ	195,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
 վերանորոգումների գծով




Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ



Օ.Գ. Գևորկյան

ՏԱ պետ



Ա.Ս. Զեյնալյան

