

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ

Մ.Գ. Վարդանյան

« 23 » 12 2015թ.

ԾԱԿԱԼԱ ԹԵՐԹ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի ընդունիչ բաքի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում - 347,0 մ<sup>2</sup>

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում: Մածիկում "ՅՈՒ-0010" (ՄՈՒՄ-11-ՕՕՈՒ) տեսակի մածիկով 3 շերտ: Նորոգումը կատարվում է բարձրացվող և իջեցվող կախալաստակից:	մ <sup>2</sup>	347	
2	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին շերտի ավագաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ <sup>2</sup>	347	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ	մ <sup>3</sup>	3,5	
2	Էպօքսիդային մածուկ "ՅՈՒ-0010", (ՄՈՒՄ-11-ՕՕՈՒ)	կգ	208,2	
3	Պնդարար	կգ	17,70	
4	Լուծիչ	կգ	156,2	
5	Լուծիչ ճարպագերծման համար	կգ	138,8	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով

ՎՆԿԲ պետ

ԶՍՀԱ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Օ.Գ. Գևորգյան

Վ.Պ. Սկրտչյան

3. III. 4/2

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ  
Մ.Ս. Կարապետյան  
« 23 » 12 2015թ.

**ԾԱԿԱԼԱ ԹԵՐԹ**

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՄՖ 1-4 մեխանիկական ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ - 204,0 մ<sup>2</sup>

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում: Մածիկում "ՅՈՒ-0010" (ՂԻՈՒԿ-ԱՓ, ԿՓ) տեսակի մածիկով 3 շերտ: Նորոգումը կատարվում է բարձրացվող և իջեցվող կախալաստակից:	մ <sup>2</sup>	204	
2	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին շերտի ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ <sup>2</sup>	204	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ	մ <sup>3</sup>	4,1	
2	Մածուկ "ՅՈՒ-0010" (ՂԻՈՒԿ-ԱՓ, ԿՓ)	կգ	122,4	
3	Պնդարար	կգ	10,4	
4	Լուծիչ	կգ	91,8	
5	Լուծիչ՝ ճարպագերծման համար	կգ	81,6	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով

Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ

Օ.Գ. Գևորկյան

ԶՍՀԱ պետ

Վ.Պ. Սկրտչյան

3.11/4(3)

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ  
Մ.Ս. Կարապետյան  
« 23 » 12 2015թ.

Ծ Ա Վ Ա Ն Ա Թ Ե Ր Թ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՊՖ 1-4 պեռլիտային ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում - 270,0 մ<sup>2</sup>

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում: Մածիկում "ՅՈՒ-0010" (ГИПК-11-ООПК) տեսակի մածիկով 3 շերտ: Նորոգումը կատարվում է բարձրացվող և իջեցվող կախալաստակից:	մ <sup>2</sup>	270	
2	Թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին շերտի ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ <sup>2</sup>	270	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ	մ <sup>3</sup>	5,4	
2	Էպօքսիդային մածուկ "ՅՈՒ-0010", (ГИПК-11-ООПК)	կգ	162,0	
3	Պնդարար	կգ	13,80	
4	Լուծիչ	կգ	121,5	
5	Լուծիչ՝ ճարպագերծման համար	կգ	108,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով

Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ

Օ.Գ. Գևորգյան

ԶՍՀԱ պետ

Վ.Պ. Մկրտչյան