

Օրգափխության սարքակողունների բնութագիր

ԱՌՅՈՒՄԱԿ 1

| Նշա-<br>նակ. | Սենյակների<br>անվանումը        | Կոնդիցիոներ կամ օդանոլիչ |             |                            |          |          | Օդատաքացուցիչ |                        |      |                           |     | Օդասառեցուցիչ          |      |                               |                 |    | Սարքա<br>կիրում<br>ների<br>տեղը | Ծանոթա-<br>գրություն |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------|----------|---------------|------------------------|------|---------------------------|-----|------------------------|------|-------------------------------|-----------------|----|---------------------------------|----------------------|
|              |                                | Մակերիշ                  | 1<br>մ³/ժամ | Պա                         |          | N<br>կկտ | Տիպ           | Տաքացման<br>ջերմաստիճ. |      | Ջերմութ.<br>ծախսը,<br>կկտ | Տիպ | Սառեցման<br>ջերմաստիճ. |      | Սառեց<br>ման<br>ծախսը,<br>կկտ |                 |    |                                 |                      |
|              |                                |                          |             | Սարքա-<br>կիրումից<br>հետո | Օդանոլիչ |          |               | Սկիզբ                  | Վերջ |                           |     | Սկիզբ                  | Վերջ |                               |                 |    |                                 |                      |
| 1            | 2                              | 3                        | 4           | 5                          | 6        | 7        | 8             | 9                      | 10   | 11                        | 12  | 13                     | 14   | 15                            | 16              | 17 |                                 |                      |
| ԱՀ-1         | Լկացքատուն                     | Կանալ-<br>օդափոխ.        | 350         | -                          | 220      | 0.25     | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | առաջին<br>հարկ  | -  |                                 |                      |
| ԱՀ-2         | խոհանոցային<br>հովանոցի օդաքաշ | Առանցք.<br>օդափոխ.       | 540         | -                          | 310      | 0.3      | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | առաջին<br>հարկ  | -  |                                 |                      |
| ԱՀ-3         | խոհանոց և<br>բաշխասենյակ       | Առանցք.<br>օդափոխ.       | 420         | -                          | 340      | 0.3      | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | առաջին<br>հարկ  | -  |                                 |                      |
| ԱՀ-4         | Պահեստային<br>սենյակներ        | Առանցք.<br>օդափոխ.       | 90          | -                          | 280      | 0.1      | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | առաջին<br>հարկ  | -  |                                 |                      |
| ԱՀ-5         | Սան. հանգույց                  | Առանցք.<br>օդափոխ.       | 50          | -                          | 40       | 0.1x3    | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | առաջին<br>հարկ  | -  |                                 |                      |
| ԱՀ-6         | Սան. հանգույց                  | Առանցք.<br>օդափոխ.       | 50          | -                          | 40       | 0.1      | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | երկրորդ<br>հարկ | -  |                                 |                      |
| ԱՀ-7         | Սան. հանգույց                  | Առանցք.<br>օդափոխ.       | 50          | -                          | 40       | 0.1      | -             | -                      | -    | -                         | -   | -                      | -    | -                             | երկրորդ<br>հարկ | -  |                                 |                      |

|            |                 |   |            |  |  |
|------------|-----------------|---|------------|--|--|
| ՍՊԸ տնօրեն | Մ. Միսակյան     | ՏԻՁ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցապանի թիվ 3<br>մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ | «ԱՄԱԳ» ՍՊԸ |  |  |
| ՆԳՃ        | Ա. Ջանունց      |   |            |  |  |
| Նախագծեց   | Հ. Արթուրիանյան |   |            |  |  |
|            |                 |   |            |  |  |
|            |                 | Ջերուցում և օդափոխություն   | «ԱՄԱԳ» ՍՊԸ |  |  |
|            |                 |   |            |  |  |
|            |                 |   |            |  |  |
|            |                 |   |            |  |  |