



ՕՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անցարիչները և վարդակները տեղադրվել են հատակից 1.80 բարձրության վրա հետևյալ սեփերում՝ խմբակայիններում, մեջքայիններում և հանրապարտականում միջանցքներում։
Խողովակները, արդիվ սեմալիտ անցարիչները տեղադրվել են հատակից 0.80, վարդակները 1.30 բարձրության վրա։
Այլ սեփերում անցարիչները և վարդակները՝ հատակից 0.80 բարձրության վրա։

ՄՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան	ՏԿՁ-7 ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի թիվ 3
ՆԳՁ	Ա. Ջալոնց	Ճանաչագրության մեջ ընդգրկված փերականգնման նախագիծ
Նախագծող	Ս. Մեծրունյան	Էլեկտրատեխնիկական
		Վարդակների ցանց
		Երկրորդ հարկի հատակագիծ +3.300 միջին վրա
		«ԱՄՍԳ» ՄՊԸ