

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր

Շիրակի մարզ գ. Ամասիա 25 փ. թիվ 4 հասցեում գտնվող Ամասիայի համայնի սոցիալական
ծառայությունների տարածքային կենտրոնի շենքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

1. Գազի ժամային 10 մ³ ծախսով հնարավոր է իրականացնել գ. Ամասիա 25փ. թիվ 4 շենքի
մոտով անցնող գազը ճնշման $d=159$ մմ գործող վերցնոնյա գազատարից

(Միացման կետը, գործող գազատարի հասցեն)

2. Միացվող գազատարի տրամագիծը և տեսակը d159մմ վերցնոնյա

3. Միացման կետը գ. Ամասիա 25փ. թիվ 4 շենքի հետնամաս

4. Միացվող գազատարում գազի ճնշումը գազը ճնշում

5. Օբյեկտի հեռավորությունը գազատարից 25մ

6. Տեղադրվող գազի հաշվիչ հանգույց Համապատասխան գազատարուման ծախսի

7. Լրացուցիչ պահանջներ Հաշվիչ հանգույցը տեղադրել սահմանադատման կետում,
տեղադրել գազի անվտանգության ապահովման համակարգ

8. Տեխնիկական պայմանների գործածության ժամկետը 0.5 տարի

Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ տն/ս. գծով՝ Ա. Ռուշանյան

Շիրակի ԳԳՄ ՇՏԲ Պետ Վ. Գոգորյան

Կազմեց Խ. Մարգարյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
Ջերմոտեխնիկական ցուցանիշ

| Օբյեկտի անվանումը և հասցեն | Սարքա- վորումների քանակը | Սարքա- վորումների տիպը | Գազի ծախսը | | | Տեղեկությունների գազի ֆիկացման վերաբերյալ | | | | ԳԿԿ կամ ՊԳԿԿ տեղակայման անհրաժեշտությու- նը | Գազային հաշվիչի տիպը, հզորությունը |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | Ժամա- կին մ ³ | Օրա- կան մ ³ | Տարե- կան մ ³ | Սնող գազատարի անվանումը | Հետափո- րությունը | Տրամա- գիծը | Ծնշումը սթմ | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Գ. Ամառիա, 25 փողոց թիվ 4 շենքի գազաֆիկացում | 2 | Փակ այրման կամերայով տուրքի ջեռուցման կաթսա | 9.0 | 162.0 | 29160.0 | Վերգետնյա | 25 գծմ | d159մմ | ցածր ծնշում | | Համապատասխան գազաապակուման ծախսի |
| | 1 | Գազօջայի զՕ-4 | 1.0 | 8 | 2920.0 | | | | | | |

ՇԻՐԱԿԻ ԳԳՄ ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԱՄԻՐԲԵԿՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

« _____ » _____ 2016 թ.

անուն ազգանուն

Կ.Տ

