

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание																																																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																					
				Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре																																																																													
				Оборудование																																																																													
				1.	Пульт контроля и управления	C2000M		НВП «Болид»	шт.	1																																																																							
				2.	Блок контроля и индикации	C2000-БКИ		НВП «Болид»	шт.	2																																																																							
				3.	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы	C2000-КДЛ-2И		НВП «Болид»	шт.	2																																																																							
				4.	Блок контрольно-пусковой	C2000-КПБ		НВП «Болид»	шт.	1																																																																							
				5.	Устройство коммутационное	УК-ВК/04		НВП «Болид»	шт.	3																																																																							
				6.	Адресный расширитель	C2000-AP8		НВП «Болид»	шт.	1																																																																							
				7.	Адресный расширитель	C2000-AP2		НВП «Болид»	шт.	7																																																																							
				8.	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		НВП «Болид»	шт.	2																																																																							
				9.	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ исп.01		НВП «Болид»	шт.	10																																																																							
				10.	Извещатель пожарный дымовой адресный	ДИП-34А-01-02		НВП «Болид»	шт.	101		С учетом 10% резерва																																																																					
				11.	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ-Д-II/4р		НПФ «Полисервис»	шт.	8		С учетом 10% резерва																																																																					
				12.	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-3АМ		НВП «Болид»	шт.	19		С учетом 10% резерва																																																																					
				13.	Оповещатель пожарный световой «Выход»	КОП-25		Системсервис	шт.	25																																																																							
				14.	Резервированный источник питания 24В.	РИП-24 исп.06		НВП «Болид»	шт.	1																																																																							
				15.	Блок центральный (200 Вт)	МЕТА 17820		НПП «МЕТА»	шт.	1																																																																							
				16.	Пульт микрофонный	МЕТА 18580-8		НПП «МЕТА»	шт.	1																																																																							
				17.	Бокс АКБ МЕТА 17901	МЕТА 17901		НПП «МЕТА»	шт.	1																																																																							
				18.	Настенный речевой оповещатель	АСР-03.1.6 исп. 3		НПП «МЕТА»	шт.	58																																																																							
				19.	Настенный рупорный громкоговоритель	ГР-10.02 МЕТА исп.3		НПП «МЕТА»	шт.	4																																																																							
Согласовано:				<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">КК-283/15-ИОС5.7.8-СС.ОС-С</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">Крытый каток с искусственным льдом с трибунами на 350 мест. г.Ереван</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>Недок.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="3" rowspan="2">Крытый каток</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2">Гладких</td><td></td><td>11.15</td><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3" rowspan="2">Спецификация оборудования и материалов</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Н.контр</td><td colspan="2">Быстрова</td><td></td><td>11.15</td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Зуева И.В.</td><td></td><td>11.15</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></table>															КК-283/15-ИОС5.7.8-СС.ОС-С									Крытый каток с искусственным льдом с трибунами на 350 мест. г.Ереван			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Крытый каток			Стадия	Лист	Листов	Разраб.		Гладких			11.15	Р	1	2							Спецификация оборудования и материалов						Н.контр		Быстрова			11.15	ГИП		Зуева И.В.			11.15						
																			КК-283/15-ИОС5.7.8-СС.ОС-С																																																														
																			Крытый каток с искусственным льдом с трибунами на 350 мест. г.Ереван																																																														
													Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Крытый каток			Стадия	Лист	Листов																																																									
													Разраб.		Гладких			11.15				Р	1	2																																																									
						Спецификация оборудования и материалов																																																																											
Н.контр		Быстрова			11.15																																																																												
ГИП		Зуева И.В.			11.15																																																																												
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №																																																																															

					Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					20.	Аккумуляторная батарея 26 Ач	DTM1226		DELTA	шт.	4			
					21.	Шкаф настенный IK 10 - RAL 7035 - 820x610x300 мм	036261		Legrand	шт.	1			
					Кабель, материалы									
					22.	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КПСнг-FRLS 1x2x0,75		НПП «Спецкабель»	м	1410			
						23.	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КПСнг-FRLS 2x2x0,75		НПП «Спецкабель»	м	10		
							24.	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КПСнг-FRLS 4x2x0,5		НПП «Спецкабель»	м	10	
							25.	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты	КПСнг-FRLS 1x2x1,0		НПП «Спецкабель»	м	1465	
						26.	Кабель огнестойкий силовой	ВВГнг-FRLS 3x1,5		НПП «Спецкабель»	м	20		
						27.	Кабель-канал 16 x 16			Промрукав	м	1574		
						28.	Модуль подключения нагрузки	МПН		НВП «Болид»	шт.	29		
						29.	Коробка коммутационная огнестойкая	МЕТА 7403-4 исп.И		НПП «МЕТА»	шт.	62		
							30.	Гладкая ПВХ-труба Д-16мм			Промрукав	м	45	
						31.	Огнестойкая монтажная пена 1000 мл	FR77		МАКROFLEX	шт.	2		
						32.	Расходные материалы и комплектующие для монтажа			компл.	1			
Согласовано:														
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №												
						KK-283/15-ИОС5.7.8-СС.ОС-С							Лист	
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата								2	