

--

Система водоподготовки

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Примечание		
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.			<u>Оборудование</u>									
		1	Модульная автоматизированная комплексная система водоподготовки: Производительность установки до накопительной емкости водоочистного оборудования – 4,0 м3/ч. Производительность установки после накопительной емкости для нагрева и подачи воды для заливки ледовых полей - 2,0 м3/ч. Производительность установки после накопительной емкости для подачи воды на форсунки орошения воздушных конденсаторов системы холодоснабжения - 2,0 м3/ч. Температура исходной воды – 5 - 15°С. Объем накопительной емкости – 1 емкость 2,0 м3. Суммарная пиковая производительность системы после накопительной емкостей – 4,0 м3/ч. Максимальная температура нагретой подготовленной воды – 70°С. В составе:			«GWT» (Россия)	компл.	1				
			- фильтр обезжелезивания агрегатированный				компл.	1				
			- фильтр угольный агрегатированный				компл.	1				
			- умягчитель агрегатированный				компл.	1				
			- насосная станция агрегатированная				компл.	3				
			- фильтр сетчатый				шт.	1				
			- фильтр патронный				компл.	1				
			- емкость накопительная 2 м3				компл.	1				
			- теплообменник пластинчатый				шт.	1				
			- трубопроводная арматура				компл.	1				
			- трубопроводы, теплоизоляция, метизы				компл.	1				
			- шкаф управления				компл.	1				
			- КИП				компл.	1				
					<u>Изделия из пласт ика</u>				м.п.			
					Труба ПВХ D20 мм PN16				м.п.	30		
					Труба ПВХ D32 мм PN12,5				м.п.	20		
					Труба ПВХ D50 мм PN16				шт.	3		
					Угол ПВХ D20 мм				шт.	12		
					Угол ПВХ D32 мм				шт.	5		
					Угол ПВХ D50 мм				шт.	1		
					Заглушка ПВХ D32 мм				шт.	1		
					Тройник переходной ПВХ D32x20 мм				шт.	3		
					Тройник ПВХ D20 мм				шт.	3		
					Хомут для пластиковой трубы 20				шт.	22		
					Хомут для пластиковой трубы 32				шт.	14		
					Хомут для пластиковой трубы 50				шт.	3		
					Соленоидный вентиль				шт.	3		См. раздел «Система холодоснабжения»
								Лист				
								2				

						КК-283/15–5.6.2-ВП.С					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						2