

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I Щиты распределительные						
1	Щит распределительный силовой в составе:	Серия SRN3415		"ABB"	компл.	1	ЩР-ВП	
	- шкаф настенный с дверцей, 300x400x150мм(ВxШxГ), степень							
	защиты, IP65;							
	- комплект аксессуаров;							
	- выключатель нагрузки 3P, 380В, In=25А	OT 25F3		"ABB"	шт	1		
	- выключатель автоматический, 3P, 380В, In=10А,	S203-C10		"ABB"	шт	2		
	хар-ка срабатывания "С"							
	- выключатель автоматический, 1P, 220В, In=10А,	S201-C10		"ABB"	шт	2		
	хар-ка срабатывания "С"							
	- выключатель автоматический, 1P, 220В, In=6А,	S201-C6		"ABB"	шт	3		
	хар-ка срабатывания "С"							
2	Розетка 220В, с заземляющим контактом, открытой установки, IP55, с крышкой	Plexo 69733		Legrand	шт	5		
		II Кабельные изделия и провода						
1	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией сеч. 5x1,5	ВВГнг- LS 5x1,5			м	23		
2	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3x2,5	ВВГнг- LS 3x2,5			м	10		
3	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией сеч. 3x1,5	ВВГнг- LS 3x1,5			м	33		
4	Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией сеч. 1x6	ПВ3 1x6			м	15		

						КК-283/15-ИОС4.3-АХС				
						Объект: «Крытый каток с искусственным льдом с трибунами на 350 мест по адресу: Армения, г. Ереван, район Аван, ул. Царав-Ахбюр №55/25»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение системы водоподготовки		Стадия	Лист	Листов
					2016			Р	1	2
Нач. отдела	Мягков									
Вед. инж.	Астахова					Спецификация оборудования				
Н. контр.	Мягков									

