ԲԱՑՎԱԾՔ Բ-6

1 ՀԱՏ



ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ՄԵԾԱՑՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԲԱՑՎԱԾՔԻՑ 60 սմ ՀԵՌՈՒ ՊԵՏՔ է ԾԱԾԿԵՐԻ ՏԱԿ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ:
2. ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՍԿՍԵԼ ՊԱՏԻ ՄԻ ԿՈՂՄԻՑ , ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՈՎ ԲԱՑԵԼ ԱԿՈՍ, ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԵՎ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱՑՆԵԼ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿԸ:
3. ՄԵԾԱՑՆԵԼ ԲԱՑՎԱԾՔԸ ՔԱՆԴԵԼՈՎ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿԻՑ ՆԵՐՔԵՎ ԵՂԱԾ ՊԱՏԸ:
4. ԲԱՑՎԱԾՔԸ ԵՋՐԱԿԱԼԵԼ Ե/Բ ԳՈՏԻՆԵՐՈՎ: ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Ֆ-42 ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ, ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ $h_կ$ = 6 մմ:
5. ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐԵԼ ԲԱՐԱԿ ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑՈՎ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՑՆԵԼ 30-50 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՑԵՄԵՆՏ - ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽԻ (1 : 2) ՍՎԱՂՈՎ:
6. ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ ԲԱՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ է ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՀԱՐՎԱԾՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ: ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ է ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ: ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ ՍԿՍԵԼ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻՑ, ԲԱՑԵԼ ՄԻ ԲԱՑՎԱԾՔԸ՝ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՅԴ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱ ՆՈՐ ԱՆՑՆԵԼ ՄՅՈՒՍ ԲԱՑՎԱԾՔԻՆ ՆՈՒՅՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAN-07				ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Կ-33	44
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ			ԲԱՑՎԱԾՔ Բ-6	INTER energia	ՌՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					