



ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ		Ծանոթություն
			Սառը	Տաք	
1	2	3	4	5	6
1	Անցքի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.25 x0,25 x0,5 տեղ		1	-	
2	Անցքում պողպատե պատյանի Ø100, L=0,5մ տեղադրում	հատ	1	-	
3	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ²	0.16	-	
4	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ³	0.003	-	
5	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ³	0.027	-	
6	Անցքի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկի մեջ 0.1x0,1x0,3	մ³	0.02	-	
7	Շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենայի թափքին և տեղափոխում 7.0կմ	մ³	0.05	-	
8	Պողպատե ջրազագատար խողովակների ապամոնտաժում Ø 15-50	գ.մ.	150	-	
9	Պողպատե ջրազագատար խողովակ Ø 57x3.5 / Ø25	գ.մ.	94	-	
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 50x6.9	գ.մ.	19	-	
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 32 x4.4	գ.մ.	12	-	
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 25x3.5	գ.մ.	22	18	
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 20 x2.8	գ.մ.	32	62	
14	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 16x2.2	գ.մ.	101	131	
15	Փական d=25 մմ.	հատ	3	3	
16	Փական d=20 մմ.	հատ	6	11	
17	Գնդիկավոր փական d=15 մմ.	հատ	4	1	
18	Կենտրոնախույս պոմպ GRUNDFOS ֆիրմայի UPC 25-60 180 Q=1.01մ³/ժ; H=4.6մ; N=60վտ	հատ	-	2	
19	Հակադարձ կափույր d=25 մմ.	հատ	2	-	
20	Հակադարձ կափույր d=20 մմ.	հատ	-	2	
21	Մանոմետր	հատ	-	6	
22	Հակահրդեհային ծորակ. կոմպլեկտում ---հոլովակավոր փական d=50 մմ.	հատ	3	-	
23	---միացման փողրակավոր գլխիկ GP -50	հատ	6	-	
24	---հակահրդեհային ծայրափողակ d=50 մմ.	հատ	3	-	
25	---հակահրդեհային փողակ d=50 մմ., L=20մմ.	հատ	3	-	
26	---պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	3	-	
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Պոլիպրոպիլենե խողովակների բոլոր տրամագծերի առաջին թիվը ներսի չափն է, իսկ երկրորդ թիվը պատերի հաստությունն է. օրինակ D25x3,5 մմ.					

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ		Ծանոթություն
			Սառը	Տաք	
1	2	3	4	5	6
27	Կրակմարիչ փրփրային ОП -9	հատ	6	-	
28	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	25	-	
29	Խոհանոցային կոնքի խառնարան	հատ	7	-	
30	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով	հատ	9	-	
31	Լվացարանի խառնարան	հատ	28	-	
32	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 50 մմ.	հատ	3	-	
33	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 32 մմ.	հատ	3	-	
34	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 25 մմ.	հատ	5	-	
35	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 20 մմ.	հատ	18	25	
36	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 15 մմ.	հատ	79	82	
37	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 50x50x50 մմ.	հատ	1	-	
38	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 50x32x50 մմ.	հատ	1	-	
39	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 25x20x25 մմ.	հատ	6	6	
40	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 20x20x20 մմ.	հատ	1	6	
41	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 20x15x20 մմ.	հատ	33	14	
42	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 15x15x15 մմ.	հատ	25	22	
43	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում Ø 50/32 մմ.	հատ	1	-	
44	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում Ø 32/25 մմ.	հատ	2	-	
45	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում Ø 20/15 մմ.	հատ	13	9	
46	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացություն Ø 50մմ.	հատ	1	-	
47	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացություն Ø 25մմ.	հատ	1	-	
48	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	հատ	199	211	
49	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	մ.	-	160	
50	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ.	5	5	
51	Մետաղական խողովակների, մետաղակոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ²	1	1	

ԾՐԱԳՐԻ ԱՈՍՋԱՐՈՒՆԵ՝ TAN-07				ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ		
				ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	2
Նախագծեց	Գ. ԵՂՈՅԱՆ			ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ
ՆԳՃ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				