



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

- 1. Կաբելը անցկացվում է խրամում, գետնի մակերեսից 0.7մ խորության վրա:
- 2. Տարածությունը կաբելից մինչև շենքի հիմքը պետք է լինի 0.6մ-ից ոչ պակաս
- 3. Էլ. կաբելի և ջրատարի ու կոյուղու խողովակների հատման տեղում էլ. կաբելը անցկացվում է այդ խողովակներից վերև և բաժանվում է նրանցից ոչ պակաս քան 0.5մ խորություն ունեցող հողի շերտով:
- 4. Էլ. կաբելի և ջերմային ցանցի խողովակների հատման տեղերում էլ. կաբելը անցկացվում է այդ խողովակներից ցածր և բաժանվում է նրանցից ոչ պակաս քան 0.6մ խորություն ունեցող հողի շերտով:
- 5. Խրամից կառույց կաբելի ներանցման ժամանակ կաբելները անցկացվում են 100մմ տրամագիծ ունեցող ազբեստե խողովակներով:
- 6. Կաբելի շրջադարձային պտույտների ժամանակ ներքին կորագծի շառավիղը պետք է լինի նրա արտաքին տրամագծի 15-ապատիկ չափից ոչ պակաս:
- 7. Կաբելների զուգահեռ անցկացման դեպքում նրանց առանցքային հեռավորության չափերը պետք է լինեն 0.17մ-ից ոչ պակաս:
- 8. Գազատարի և կաբելի հորզոնական հեռավորությունը պետք է կազմի ոչ պակաս քան 1մ, իսկ ուղղահայաց հեռավորությունը 0.8մ:
- 9. Առանց քաղ.էլ.ցանցի ներկայացուցիչների ներկայության հողային աշխատանքները չսկսել:

ԴԱՍԱՎԱՐԳՈՒՄ և ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ/ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ,0.4 կվ ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ԳԻԾ/				
	պայմ. նշան.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չափի միավոր	քանակ
1		Սետադական հեմայուն արտաքին լուսավորման համար L=4մ F=50մմ	հատ	28
2	1A 125	Լուսակալ արտաքին լուսավորության համար համարիչ-հեմայուն համարը ,ֆազը հայտարար-լամպի հզորությունը	հատ	28
3		Լամպ արտաքին լուսավորության համար	հատ	28
4		ՎՄ-1 տիպի լուսավորման վահանակ	հատ	28
5		A63-MF տիպի անջատիչ	հատ	28
6		Սետադական տուփ դռնակով ՎՄ-1 տիպի վահանակի համար	հատ	28
7		ՈՒ տիպի էլ.լար1X2.5 մմ կտրվածքով	մ	170
8	-N-	BBF մակնիշի պղնձյա էլ.մալուխ 4x6մմ <sup>2</sup> կտրվածքով:	մ	380
9	-N-	ԱԱԵ <sub>2</sub> Π -1ԿՎ մակնիշի էլ.մալուխ 4x16մմ <sup>2</sup> կտրվածքով:	մ	180
10		Պողպատյա խողովակ F-50 մմ	մ	40
11		Պողպատյա խողովակ F-32 մմ	մ	380
12		KBՅԻ-2 տիպի մալուխի ծայրային էպոկսիդե ամրակցում:	հատ	59
13		KBՅԻ-4 տիպի մալուխի ծայրային էպոկսիդե ամրակցում:	հատ	--
14		Բարձակ	հատ	28
15		Փոսի փորում (հեմայուն համար)	մ <sup>3</sup>	42
16		Խրամի փորում	մ <sup>3</sup>	132
17		Հետադարձ լիծք	մ <sup>3</sup>	99
18		Հողի տարհանում	մ <sup>3</sup>	33
19		Ավազ	մ <sup>3</sup>	27.5
20		Աղյուս	հատ	3041
21		Բետոն	մ <sup>3</sup>	42
22		Ասֆալտ	մ <sup>2</sup>	560
23		Ցինկապատ շերտապողպատ 40x4 մմ	մ	30
24		Ցինկապատ շերտապողպատ 25x4 մմ	մ	15
25		Պողպատ անկյունային 50x50x5 մմ L=2.5մ	հատ	9
26		Արտաքին լուսավորման վահանակ	հատ	1

	ԼԳԵ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Գ. ՔՈՒԶԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՎԱՌԻՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Ի. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ				
	«ՏԱՎՐՈՍ» ՍՊԸ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ ԱՆ	Թերթ Է/Տ-11
	ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՄԱՆ ԳՐԱՆՆՅԱԿ» Պ/Հ		0.4ԿՎ ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ԳԾԻ ՏՊԱՍԱԱ:ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԴԱՍԱՎԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ :			