


Էլ.մատակարարումը Տ/Ե-ի 0.4կվ շինաներից
2 ААБ2Л4х16 L=90 U = 2.3%
Pu = 27.706կվտ Ph= 19.7կվտ Ih = 33.4Ա

 «ՏԱՎՐՈՍ» ՍՊԸ	ԼԳՑ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Գ. ՔՈՒԶՄԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌԻՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏԱՐԱՐՔԵՏ	Ի. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ ԱՆ	Թերթ Է/Տ-7
					Թերթեր 11	
	ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՄԱՆ ԳՐԱՄՆԵՅԱԿ» Պ/Հ		ՄԱԳԻՍՏՐԱՆ ԳԾԵՐԻ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: 1ՀԱՐԿ:			