





ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափ. միավոր	Ընդհանուր
Դրվածքային հզորություն	Կվտ	11.7
Հանշվարկային հզորություն	Կվտ	9.4
Հաշվարկային հոսանքը	Ա	42.5
Սնող ցանցի լարումը	Վ	380

	ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՆԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				ՊԼՏՎԵՐ	
	ՏՆՕՐԵՆ	ՄԱՆԱՄՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԹՎԱԿԱՆ 2016	
	նախագծեց	Կ.Սարգսյան		ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԷԼ. ԷԼ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ	ՓՈՒԼ	Ա.Ն.
					Թերթեր	5
					Թերթ	ԷՏ-4
«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ						