

Անց է կացվում պատի վրայով dy32 (Ø38x2.5)

Անցում ճանապարհի վրայով dy100 (Ø108x4.0)

Գոյություն ունեցող ց/ճ վերգետնյա գազատար

AG 75-10 գազահաշվիչ պահարանով (տեղադրվում է հենարանի վրա)

Ներմիացման կետ գոյություն ունեցող d=57մմ ց/ճ վերգետնյա գազատարին

Մետաղական հենասյուն (խողովակ Ø108x4.0, h=4.5մ, 3հատ)

Լրացուցիչ կառուցվող ց/ճ վերգետնյա գազատար dy50(57x3.0)

Մետաղական հենասյուն (խողովակ Ø57x3.0, h=2.2մ, 20հատ)

dy50 (Ø57x3.0)

Իջեցում մինչև h=2.0մ

Բարձրացում մինչև h=2.3մ

dy32 (Ø38x2.5)

Բարձրացում մինչև h=3.2մ

Ցածր ճնշման գազատար dy32, (Ø38x2.5) դեպի կաթսաները

Հենարան պատի վրա

Իջեցում մինչև h=3.6մ

dy50 (Ø57x3.0)

Ծրագրի առաջադրանք՝ TSH-12

Գյումրու «Արևիկ» մանկապարտեզի վերակառուցում

Գազամատակարարման արտաքին ցանց

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	Գ-2	5

Նախագծ. Ա. Թորոսյան
Պաշտոն Ազգանուն Ստորագր.

Գլխավոր հատակագիծ գազատար ցանցի անցկացումով Մ1:500



ԻՆՏԵՐ
ԷՆԵՐԳԻԱ
ՍՊԸ