



ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	2	3	4	5	6
1	Ջեռուցման տուրբո կաթսա N=35կՎտ, (ներառյալ ծխատարը)		լր-զմ	3	
2	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.08կՎտ, 50x50		հատ	8	
3	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.3կՎտ, 50x60		հատ	9	
4	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.51կՎտ, 50x70		հատ	6	
5	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.72կՎտ, 50x80		հատ	4	
6	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 2.16կՎտ, 50x100		հատ	16	
7	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 3.02կՎտ, 50x140		հատ	6	
8	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոց 1.87կՎտ, 30x150		հատ	3	
9	Շրջանառու պոմպ G=6մ³/ժամ, H=21մ, N=0.76կՎտ		հատ	1	
10	Կոլեկտոր Ø125, L=1.5մ		հատ	2	
11	Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=100լ		հատ	1	
12	Օդահեռացուցիչ Ø15		հատ	1	
13	Ջերմամանոմետր		հատ	1	
14	Ջտիչ Ø20մմ		հատ	6	
15	Ջտիչ Ø15մմ		հատ	3	
16	Խցափակիչ Ø125		հատ	4	
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=20x2.8մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	123.0	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25x3.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	233.0	
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32x4.4մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	106.0	
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=40x5.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	40.0	
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=50x6.9մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	122.0	
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=75x10.3մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը		զծ.մ	5.0	
23	Արույրե փական dy15մմ		հատ	3	
24	Արույրե փական dy20մմ		հատ	6	
25	Արույրե փական dy25մմ		հատ	8	
26	Արույրե փական dy40մմ		հատ	6	
27	Արույրե փական dy50մմ		հատ	2	
28	Դատարկման փական dy15		հատ	2	
29	Կարգավորիչ փական dy15		հատ	52	
30	Հետադարձ զծի փական dy15մմ		հատ	52	

1	2	3	4	5	6
31	Անցքերի բացում միջնորմներում Ø57, L=100մմ		հատ մ³	11 0.003	
32	Անցքերի բացում միջնորմներում Ø57, L=200մմ		հատ մ³	11 0.007	
33	Անցքերի բացում քարե պատերում Ø57, L=500մմ		հատ մ³	11 0.017	
34	Անցքերի բացում քարե պատերում Ø100, L=500մմ		հատ մ³	2 0.01	
35	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Ø130, L=300մմ		հատ մ³	1 0.005	
36	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Ø110, L=300մմ		հատ մ³	1 0.003	
37	Պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Ø25x2.5, L=100մմ		հատ	22	
38	Պարկուճների տեղադրում միջնորմներում Ø25x2.5, L=200մմ		հատ	22	
39	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում Ø25x2.5, L=500մմ		հատ	22	
40	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում Ø32x2.5, L=500մմ		հատ	4	
41	Պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում Ø45x2.5, L=350մմ		հատ	6	
42	Ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակ Ø32 հատակի նախաշերտի միջով անցնող խողովակների համար		զծ.մ	33.0	
43	Պատյան փայտատաշեղային սալերով լամինացված միակողմանի հիմնակմախքի վրա ջեռուցման խողովակների համար		մ²	64.5	
44	Պողպատե շրջանակներ L25x25x2 անկյունակներից, l=700մ, յուղաներկումով		տմ	0.51	
45	Ջեռուցման համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում		զծ.մ	629.0	
46	Կաթսաների կարգաբերում և գործարկում, պարամետրերի գործիքային ստուգումով		լր-զմ	3	

Ծրագրի առաջադրանք՝ TSH-12				Գյումրու «Արևիկ» մանկապարտեզի վերակառուցում			
				Ջեռուցում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Ջ-10	10
				Ջեռուցման համակարգի մասնագիր	<div><div>ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ</div></div>		
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					