Երկրորդ հարկ

ԲՎ -2

Py=3.0 kW

Pp=2.7 kW

Ip=4 A

C2 ՊՎ-5(1x10) Պ32
Փակ տիպի տուփ պատերին կամ հատակին
L=5 մ

ԲՎ -4

Py=5.24 kW

Pp=4.7 kW

Ip=8 A

C4 ՊՎ-5(1x10) Պ32
Փակ տիպի տուփ պատերին կամ հատակին
L=5 մ

Առաջին հարկ

ԲՎ -1

Py=6.02 kW

Pp=5.0 kW

Ip=8 A

C1 ՊՎ-5(1x10) Պ32
Փակ տիպի տուփ պատերին կամ հատակին
L=10 մ

ԲՎ -3

Py=11.2 kW

Pp=10.2 kW

Ip=17A

C3 ՊՎ-5(1x16) Պ32
Փակ տիպի տուփ պատերին կամ հատակին
L=30 մ

32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A

PE

N

L1, L2, L3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

PE

N

L1, L2, L3

200 A

Գլխավոր բաշխիչ վահան
ՊՐ11-3026-21ՈՒ3

ԳԲՎ-1

ԳՀՀ-1

PE

Մալուխային ներանցում

(առկա ց/լ ցանցից, ըստ էլեկտրամատակարարման նախագծի)

ՊՎ 1x25 մմ² Պ25

Հողանցման օջախ
R3≤ 4 Օհմ

∑Py=25,76 kW

∑Pp=25 kW

∑Ip=40 A

ՏԻՕՐԵՆ	Ա. ԱԲԱՀՅԱՆ		ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԱԽ	Ա. ԱԲԱՀՅԱՆ				
ՆԱԽ	Ա. ԱԲԱՀՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՒԹ	ԹԵՒԵՐ
ՆԱԽՎՃՌԱՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			Ն	ԷԼ-3	12
			ՍՆՈՂ - ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑԵՐ ~380/220 V: ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԽԵՄԱ	«ՇԻՆԷՔՀԱՐՏ»	ԼՐՈՒԼ
				ք. Վանաձոր	2016թ.