

Սնող ցանց

Բաշխիչ վահան

Պաշտպանություն

Գծային ավտոմատ անջատիչի տիպը, հատիչի ներդիրը, Ա

ՅՕ

Տիպը

ԼԽ/ԼԿ Ա/ՃԱ

Ելքային գիծ

Մալուխի (հաղորդալարի) մակնիշը և հատույթը, մմ²

ԲՎ -3

380/ 220 V
L1, L2, L3
N
PE

Py=11,2 kW Pp= 10,2 kW Ip=17 A

80 A

16 A

16 A

16 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

Y30 40A/30mA

Y30 40A/30mA

Y30 40A/30mA

Y30 40A/30mA

Y30 40A/30mA

Y30 40A/30mA

ՈՒԲ- 2x2.5 մմ²

ՈՒԲ- 2x2.5 մմ²

ՈՒԲ- 2x2.5 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

ՈՒԲ- 3x4 մմ²

պատերով և առատաղրով փակ - սվաղի տակ

պատերով և առատաղրով փակ - սվաղի տակ

պատերով և առատաղրով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

պատերով փակ - սվաղի տակ

Պայմանական նշանը								#7	#7/1	#8	
Խմբի № հատակագծում	խ.1	խ.2	խ.3		խ.4	խ.5	խ.6	խ.7	խ.7/1	խ.8	
Լարումը, Վ	220	220	220		220	220	220	220	220	220	
Հզորությունը, կՎտ	1,34	1,36	1,7		0,40	0,80	0,60	0,30	3,00	2,00	
Հոսանքը, Ա	6,4	6,5	8,1		1,8	4,0	2,7	1,7	13,6	9,1	
Գծի նշանակությունը	Լուսավորություն	Լուսավորություն	Լուսավորություն		Վարդակներ (4հատ)	Վարդակներ (8հատ)	Վարդակներ (6հատ)	Կենցաղային սառնարան	Զրատաքացուցիչ	Միկրոալիքային վառարան	
Սենյակների համարները հատակագծում, հարկը	1-ին հարկ՝ 1, 2, 4, 6	1-ին հարկ՝ 5, 19, 21, 22	ճկուղ՝ 3, 4, 5, 6, 1-ին հարկ՝ 13, 14, 15, 16, 17, 18		1-ին հարկ՝ 4, 5, 6	1-ին հարկ՝ 19*, 21, 22	1-ին հարկ՝ 14, 16, 17	1-ին հարկ՝ 19	1-ին հարկ՝ 19	1-ին հարկ՝ 19	
Երկարությունը, մ	160	180	230		40	80	60	20	5	20	

*) Սույն թերթը նայել էԼ-5 և էԼ-11 թերթերի հետ համատեղ:

ՏՈՒՄ

ՄՏ

ՄԻ

ՄԱԿՈՒՑ

ԱՆԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՓՈՒԼ

ԹԵՐ

ԹԵՐԵՐ

ԲՎ-3 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ

«ՇԻՆՔՐՈՒՄ»

ՊՐԸ

ք. Վանաձոր

2016թ.