

Սնող ցանց

Բաշխիչ վահան

Պաշտպանություն

Գծային ավտոմատ անջատիչի տիպը, հատիչի ներդիրը, Ա

Տիպը

ԼԽ/ԼԿԱ/ՄԱ

Ելքային գիծ

Մալուխի (հաղորդալարի) մակնիշը և հատույթը, մմ²

ԲՎ -2

380/ 220 V
L1, L2, L3
P_Կ=3,0 kW P_Բ= 2,7 kW I_Բ=4 A

Պայմանական նշանը										
Խմբի № հատակագծում	խ.1	խ.2	խ.3		խ.4					
Լարումը, Վ	220	220	220		220					
Հզորությունը, կՎտ	0,8	0,96	0,74		0,50					
Հոսանքը, Ա	3,8	4,6	3,5		2,3					
Գծի նշանակությունը	Լուսավորություն	Լուսավորություն	Լուսավորություն		Վարդակներ (5հատ)					
Սենյակների համարները հատակագծում, հարկը	2-րդ հարկ՝ 9, 12	2-րդ հարկ՝ 8	2-րդ հարկ՝ 10, 11		2-րդ հարկ՝ 8, 9, 10, 11, 12					
Երկարությունը, մ	80	110	80		50					

*) Սույն թերթը նայել էԼ-6 և էԼ-12 թերթերի հետ համատեղ:

ՏՐՈՒՆ

ՄՏ

ՄԻ

ՄԱԿԱՌՑ

Ս. ԽԱՆՅԱՆ

Ս. ԽԱՆՅԱՆ

Ս. ԽԱՆՅԱՆ

Ս. ՀԱՄԲԱՆՅԱՆ

ԱՆԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՓՈՒԼ

ԹԵՐ

ԹԵՐԵՐ

ԼՆ

ԷԼ-8

12

ԲՎ-2 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ

«ՀԻՆԵՐՈՒՄ» ՍՊԸ

Ք. Վանաձոր

2016թ.