Ներածման-արտածման տեղակայում
2000 , L=2200մ /ժամ, N=1.3կՎտ

Օդատար Ø315
Անցում 315-250
Օդատար Ø250 L=1100մ /ժամ
Օդատար Ø315 L=1980մ /ժամ
Օդատար Ø250 L=1100մ /ժամ
Օդատար Ø315 L=2200մ³/ժամ
Հենարան օդատարի տակ L32x32x4մմ
Օդատար Ø180 L=275մ /ժամ
Օդատար Ø315 L=1485մ /ժամ
Օդատար Ø180 L=275մ /ժամ
Օդատար Ø250(h) L=825մ /ժամ
Օդատար Ø250(h) L=825մ /ժամ
Օդատար Ø250(h) L=495մ /ժամ
Անցում 315-250
Օդատար Ø250 L=550մ /ժամ
Օդատար Ø250 L=550մ /ժամ
Օդատար Ø180 L=275մ /ժամ
Անցում 250-180
Օդատար Ø250 L=990մ /ժամ
Անցում 250-180
Հենարան օդատարի տակ L32x32x4մմ
Օդատար Ø180 L=275մ /ժամ
Օդատար Ø250(h) L=495մ /ժամ
Օդատար Ø180 L=275մ /ժամ

0.00
-0.60
-0.60
-1.35

1
1

Ժ
Թ
Ը
Է
Ձ
Դ
Դ'

3000
1000
6000
6000

2
3
4
5
6
7
9

6000
1000
3000
6000
3000

Ծրագրի առաջադրանք՝ TGQ-02				Լիճքի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում մանկապարտեզի տեղակայումով			
				Օդափոխություն	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Օ-4	6
Նախագծ.	Հ. Ղուկասյան			Հանդիսությունների դահլիճի օդափոխության համակարգի հատակագիծ Մ 1:100	ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ ENGINEERING EVROS LLC		
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					