



ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԴՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ - ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐ

1.	Նույնացման կոդ	24146111	Ամսաթիվ 28/07/2016		
2.	Ցանց	ՀՐԱԶԴԱՆ	Մասնաճյուղ	«ԳԵՂԱՄԱ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ	
3.	Պատվիրատուի տվյալներ	Հեռախոս 098 703144	Կարգավիճակ	Առևտրային սպառող	
			Անվանում	<< ՀՀ ԱՍՀՆ >> ՊԿՀ	
			Անձնագիր	AK0514465, 005 5/31/2010	
			Մոգ. քարտ	2907710265	
			Ղեկավար	Մինաս Մինասյան	
4.	Էլեկտրասնուցման տարածքի հասցեն		ՀՀ ԿՈՏԱՅՔ, ք. ՀՐԱԶԴԱՆ, ՄԻԿՐՈՇԵՐՁԱՆ քաղ.		
5.	Միացման տեսակ	Եռափազ	6.	Համայնք	ՀՐԱԶԴԱՆ
7.	Պահանջվող հզորություն (ԿՎԱ)	70	8.	Մնուցման տեսակ	Հիմնական սնուցում
9.	Լարման մակարդակ (ԿՎ)	0.40	10.	Միացման ամսաթիվ	
11.	Էլեկտրամատակարարման իրականացման տեխնիկական պայմանների առաջարկ				
Սնուցումն իրականացնել թիվ 4477 400ԿՎԱ ՏԵ-ի 0.4կՎ լարման վահանից կառուցելով 160մ 0.4կՎ ԻՄՀ: Հաշվարկային սարքերը տեղադրել վորջի հենասյան վրա: Անվտանգության գոտու խախտում չկա:					
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստուգեց և պատվերն ընդունեց  /					
Տեխնիկական պայմանների առաջարկին համաձայն եմ, ծանոթ եմ նոր սպառողի՝ կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման կարգին, որի համար ստորագրում եմ _____ / Մինաս Մինասյան /					
Ցանցի պետ  /					
12.	Էլեկտրասնուցման վերակառուցվող գծի գույքահամար և անվանում				
13.	Էլեկտրասնուցման կառուցվող գծին տրվող				
	Գույքահամար	Անվանում	Տեսակ	Կապակցող խմբի կոդ	
	00583883	0.4կՎ կաբելային գծ	323101	P00061200017	
	Հասցե Միկրոշքջան քաղ. 1015.ե/կ				

ԵՂԱՄԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  /

Հաստատել մասնաճյուղի կողմից ներկայացված տեխնիկական պայմանի առաջարկը _____ /
Պատվիրել անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
Մերժել ներկայացված առաջարկը
Մերժման պատճառները _____
Ներկայացնել նոր առաջարկ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» _____ /