

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց պողոտա - Գ. Նժդեհի փողոց խաչմերուկի շենքերի գեղարվեստական լուսավորության լրամշակման սույն նախագծի համար հիմք են ծառայել՝


- Տեղանքի հատակագիծը
- Տեղագնման արդյունքները

Նախատեսվում է ք. Երևան Արշակունյաց պողոտա - Գ. Նժդեհի փողոց խաչմերուկի շենքերի գոյություն ունեցող գեղարվեստական լուսավորության ցանցի լրամշակում: Նախագիծն իրականացվել է ՇՆուԿ 23-05-95 -ի («Բնական և էլեկտրական լուսավորություն») շենքերի և շինությունների արտաքին ճարտարապետական լուսավորության պահանջներին համապատասխան, հաշվի առնելով հրապարակի շենքերի ճակատային ճարտարապետա-շինարարական լուծումները: Նախատեսվում է ճարտարապետական լուսավորությունն իրականացնել 120°, 60°, 30°, 25°, 15° և 8° ցրման անկյուն ունեցող, 4, 5, 6 և 10 Վտ հզորության և 3000°-6000° Կ ջերմաստիճանին համապատասխան գույնի լուսադիոդային լամպեր ունեցող պատին ամրացվող լուսատուների միջոցով: Էլեկտրասնուցման ցանցի լարանցումն իրականացվում BBΓ 2x0.5 ք.մմ տիպի, մակնիշի և կտրվածքի պղնձե մալուխներով: Էլեկտրասնուցումն իրականացվում է գոյություն ունեցող ցանցից:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՇՆուԿ 3.05.06-85-ի և գործող այլ հրահանգների նորմերի պահանջներով:

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	ԾԱՆՈԹ.
	1	2	3
1	ԷՏԿ	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ	VII հրատարակություն
2	ՇՈՒՄ 3.05.06 - 85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ	Նախագծային նորմեր
3	ՇՈՒՄ II-4-79	Բնական և էլեկտրական լուսավորություն	Նախագծային նորմեր

ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՊՈՂՈՏԱ - Գ. ՆժԴԵՀ ՓՈՂՈՑ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ			Պատվեր - ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/83-2		
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՆԱԽԱԳԵՏ	Դ. ԴԱԿԹՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ		
			«ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ» ՍՊԸ		