

ՀԻՄՆԱԿԱՆ "ՀԱ" ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թ Ե Ր Թ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
1	Հրդեհային ազդանշանում: Ընդհանուր տվյալներ:	
2	Հրդեհային ազդանշանում: Մոնտաժային սխեմա:	
3	Հրդեհային ազդանշանում: Նկուղային հարկի հատակագիծ Մ 1:100	
4	Հրդեհային ազդանշանում: Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100	
5	Հրդեհային ազդանշանում: Երկրորդ հարկի հատակագիծ Մ 1:100	
6	Հրդեհային ազդանշանում: Ձեղնահարկի հատակագիծ Մ 1:100	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ն Շ Ա Ն Ա Կ ՈՒ Մ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀՀՇՆ II 84-78 ՄԱՍ I ԳԼՈՒԽ 84	Վարչական շենքեր: Նախագծային նորմաներ	
ՀՀՇՆ II 8.04.02-2005	Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հրդեհային ազդանշանման լրակազմի աշխատանքային գծագրերը մշակված են ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի հիման վրա: Նախագծի տվյալ մասով իրականացվում է հրդեհային ավտո-մատ ազդանշանում: Շենքի ներսում, հրդեհի հայտնաբերման համար նախատեսված են հրդեհային ծխային, ջերմային, ձեռքի ազդասարքեր, ինչպես նաև լույսաձայնային ազդասարքեր:

Որպես ընդունիչ կայան օգտագործված է 20 մուտքանի թվային հսկիչ պանել, LSD ստեղնաշարով, ավտոմատ սնուցման բլոկով, ակունուլյատորով: Հրդեհի ազդանշանի դետեքում կենտրոնական վահա-նակի օգնությամբ կարելի է ճշտել, թե որ զոնայում է տազնապ: Ընդունիչ կայանը միացված է պահպա-նային ազդանշանման սարքին, որը ահագանգի դեպքում ունի հնարավորություն բջջային ցանցով ավտոմատ զանգելու իր մեջ մուտքագրված 12 հեռախոսահամարներին հաջորդաբար (911, և այլ):

Հսկիչ պանելը տեղադրվում է առաջին հարկում, տնտեսվարի սենյակում: Պանելի սնուցումը իրականացվում է BPG մակնիշի մալուխով: Հրդեհային համակարգի ազդասարքերը տեղադրվում են պաշտպանվող սենյակի առաստաղի վրա, ինչպես նաև պատերին: Ձեռքի ազդանշանային սարքերը տեղադրվում են պատերին 1.8մ բարձրության վրա:

Հրդեհային ազդանշանման ցանցը իրականացված է CV4U մակնիշի մալուխով, պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակով, պատերի և առաստաղի վրայով, թաքնված սվաղի շերտի տակ:



Սպասարկող անձնակազմին էլեկտրական հոսանքից պաշտպանելու համար նախատեսվում է հսկիչ պանելի հողակցումը:

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

- 20 Մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով
Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահագանգի սարք
- Հրդեհային ծխային ազդասարք
- Հրդեհային ջերմային ազդասարք
- Հրդեհային ձեռքի ազդասարք
- Հրդեհային լուսաձայնային ազդասարք
- Հրդեհային ազդասարքերի ճառաքայթի համարը և քանակը
- 4/2

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆԱՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ		ԼՐԱԿԱԶՄ	1	
2	ԲԶԶԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ		ԼՐԱԿԱԶՄ	1	
3	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ		ՀԱՏ	1	
4	ՄԱՐՏԿՈՑ 7 A*Կ		ՀԱՏ	1	
5	ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ		ԼՐԱԿԱԶՄ	1	
6	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈՃԱԿ		ՀԱՏ	9	
7	ԾԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ		ՀԱՏ	80	
8	ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՏՎԻՉ		ՀԱՏ	2	
9	ԼՈՒՅՍԱԶԱՅՆԱՅԻՆ ՇՉԱԿ		ՀԱՏ	2	
10	ՄԱԼՈՒԽ	CV4U	Մ	700	
11	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԼԱՐ (mpoc) փ4մմ		Մ	90	
12	ՏԱՆԻՔՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՂԵՏԱԼՆԵՐ		ԿԳ	30	
13	ՄԱԼՈՒԽ, ՊՂՆՁԵ ՋԻՂԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ ²	BPG	Մ	5	
14	ՃԱՐՄԱՆԴ		ՀԱՏ	1700	
15	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ փ15մմ		Մ	700	
16	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		Մ	500	
17	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ		ՏԵՂ	22	
18	ՄԻՋՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ և ՓԱԿՈՒՄ		ՏԵՂ	4	

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TAT-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
ՆԳՃ	Ա. Ջանուկյան		Հրդեհային ազդանշանում		Փուլ	Թերթ
					Ա.Ն.	ՀԱ-1
			Ընդհանուր տվյալներ		«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ	