



Ծանոթություն
Հրդեհի կետային ազդասարքերը տանիքում տեղադրել ճուշակների վրա, ծածկից 0.1 միջև 0.3մ հեռավորության վրա ներառյալ ազդասարքերի եզրաչափերը:
Ազդասարքերը ճուշակներից կախելու դեպքում, մոնտաժի ժամանակ, պետք է ապահովվի նրանց կայուն դիրքը և կողմնորոշվածությունը տարածության մեջ:

- գոյություն ունեցող պատեր
- նախագծվող պատեր
- քերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Սիսակյան		TAT-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳՃ	Ա. Ջանուցյ		Հրդեհային ազդանշանում	Փուլ	Թերթ
				Ա.ճ.	ՀԱ-6
					Թերթեր
			Ջեղնահարկի հատակագիծ +6.600 միջի վրա Ս 1:100	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ	
					6