



Օդափոխության սարքավորումների բնութագիր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Նշա- նակ.	Սենյակների անվանումը	Կոնդիցիոներ կամ օդամղիչ					Օդատաքացուցիչ				Օդասառնացուցիչ				Սարքա վորում ների տեղը	Ծանոթա- գրություն
		Մակնիշ	L մ³/ժամ	Պա		N կվտ	Տիպ	Տաքացման ջերմաստիճ.		Ջերմութ. ծախսը, կվտ	Տիպ	Սառնեցման ջերմաստիճ.		Սառնեց ման ծախսը, կվտ		
				Սարքա- վորումից հետո	Օդամղիչ			Սկիզբ	Վերջ			Սկիզբ	Վերջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ԱՅ-1	Ննջասենյակ և խաղասենյակ 1-3 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	510	-	120	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,60 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-2	Սան.հանգույց 3-4 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	80	-	140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-3	Սան.հանգույց 5-6 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	70	-	140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-4	Սան.հանգույց 5-6 և "Դ"առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	50	-	140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-4'	Սան.հանգույց 5-6 և "Դ"առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	50	-	140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-5 ԱՅ-5'	Խոհանոցային սալիկներից	Առանցք. օդափոխ.	365	-	160	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-6	Խոհանոց	Առանցք. օդափոխ.	220	-	145	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-7	Պահեստային սենյակներ	Առանցք. օդափոխ.	180	-	140	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-8	Սան.հանգույց 9-10 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	70		140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-9	Ննջասենյակ և խաղասենյակ 1-3 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	510		200	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,60 միշ	2-րդ հարկի համար
ԱՅ-10	Սան.հանգույց 3-4 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	80		140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30 միշ	2-րդ հարկի համար
ԱՅ-11	Սան.հանգույց 5-6 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	100		140	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30 միշ	2-րդ հարկի համար
ԱՅ-12	Սան.հանգույց 7-8 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	80		110	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30 միշ	1-ին հարկի համար
ԱՅ-13	Ննջասենյակ և խաղասենյակ 7-8 առանցքներում	Առանցք. օդափոխ.	510		200	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,60 միշ	2-րդ հարկի համար

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TAT-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
Նախագծեց	Հ. Աբրահամյան					
			Ջեռուցում և օդափոխություն			Փուլ Ա.Ա.
			Օդափոխության սարքավորումների բնութագիր			Թերթ ՋՕ-5
						Թերթեր 14
			«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ			