


2019-11-38

Հաստատում եմ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ



Ա. Ռ. Գրիգորյան

2016թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի փոխարինում ՊՆՎ 2017:

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Տուրբինային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի ապատեղակայում, անջատում մալուխներից, մալուխների ստուգում: 136 հատ: $2մարդ \times 0,25օր \times 7,2 ժամ \times 136 = 489,6$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	489,6	Համաձայն կից հաստատված ցուցակի:
2	Տուրբինային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի տեղակայում: 136 հատ: $2մարդ \times 0,25օր \times 7,2 ժամ \times 136 = 489,6$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	489,6	
3	Տուրբինային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում վնասված մալուխների փոխում ղեկավարման և բաժանարար տուփերից մինչև արմատուրաներ: 70 հատ: $2մարդ \times 0,5օր \times 7,2 ժամ \times 70 = 504,0$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	504,0	
4	Ռեակտորային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի ապատեղակայում, անջատում մալուխներից, մալուխների ստուգում: 107 հատ: $2մարդ \times 0,5օր \times 7,2 ժամ \times 107 = 770,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	770,4	
5	Ռեակտորային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի տեղակայում: 107 հատ: $2մարդ \times 0,5օր \times 7,2 ժամ \times 107 = 770,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	770,4	
6	Ռեակտորային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում վնասված մալուխների փոխում ղեկավարման տուփերից մինչև արմատուրաներ: 50 հատ: $2մարդ \times 2օր \times 7,2 ժամ \times 50 = 720$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	720,0	
7	Տուրբինային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի սնման և ղեկավարման սխեմաների փորձարկում: Շահագործման հանձնում: 136 հատ: $2մարդ \times 0,33օր \times 7,2 ժամ \times 136 = 646,3$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	646,3	
8	Ռեակտորային արտադրամասի էլեկտրական շարժաբեռների ղեկավարման տուփերի սնման և ղեկավարման սխեմաների փորձարկում: Շահագործման հանձնում: 105 հատ: $2մարդ \times 0,5օր \times 7,2 ժամ \times 107 = 770,4$ մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	770,4	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ և առավել վտանգավոր պայմաններում:			

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով



Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ



Օ.Գ. Գեկրիկյան

ԶԱԶԱ պետ



Վ.Ս. Արշակյան